

美浦村長 中島 栄 殿

茨城県企業局水質管理センター  
センター長 伊藤 睦雄JWWA-GLP045  
水道 GLP 認定

## 浄水水質検査結果書

|          |                     |        |            |
|----------|---------------------|--------|------------|
| 受付番号     | 2                   | 採水時刻   | 9:00       |
| 受付年月日    | 平成31年4月2日           | 天候     | 晴          |
| 採水年月日    | 平成31年4月2日           | 気温     | 8.0 (℃)    |
| 給水事業体    | 美浦村                 | 水温     | 13.0 (℃)   |
| 採水場所     | 大谷保育所               | 遊離残留塩素 | 0.2 (mg/L) |
| 検査区分     | 省略不可能項目, 臭気原因物質     |        |            |
| 採水者所属・氏名 | 美浦村経済建設部上下水道課 芝野 憲史 |        |            |

| 検査項目                               | 検査結果     | 基準値           | 検査項目                 | 検査結果                    | 基準値            |
|------------------------------------|----------|---------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| 一般細菌                               | 0 (個/ml) | 100 個/ml以下    | フッモホルム               | - (mg/L)                | 0.09 mg/L以下    |
| 大腸菌                                | 不検出      | 検出されないこと      | ホルムアルデヒド             | - (mg/L)                | 0.08 mg/L以下    |
| カドミウム及びその化合物                       | - (mg/L) | 0.003 mg/L以下  | 亜鉛及びその化合物            | - (mg/L)                | 1.0 mg/L以下     |
| 水銀及びその化合物                          | - (mg/L) | 0.0005 mg/L以下 | アルミニウム及びその化合物        | - (mg/L)                | 0.2 mg/L以下     |
| セレン及びその化合物                         | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | 鉄及びその化合物             | - (mg/L)                | 0.3 mg/L以下     |
| 鉛及びその化合物                           | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | 銅及びその化合物             | - (mg/L)                | 1.0 mg/L以下     |
| ヒ素及びその化合物                          | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | ナトリウム及びその化合物         | - (mg/L)                | 200 mg/L以下     |
| 六価クロム化合物                           | - (mg/L) | 0.05 mg/L以下   | マンガン及びその化合物          | - (mg/L)                | 0.05 mg/L以下    |
| 亜硝酸態窒素                             | - (mg/L) | 0.04 mg/L以下   | 塩化物イオン               | 48.0 (mg/L)             | 200 mg/L以下     |
| シアノ化物イオン及び塩化シアノ                    | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | カルシウム, マグネシウム等 (硬度)  | - (mg/L)                | 300 mg/L以下     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | - (mg/L) | 10 mg/L以下     | 蒸発残留物                | - (mg/L)                | 500 mg/L以下     |
| フッ素及びその化合物                         | - (mg/L) | 0.8 mg/L以下    | 陰イオン界面活性剤            | - (mg/L)                | 0.2 mg/L以下     |
| ホル素及びその化合物                         | - (mg/L) | 1.0 mg/L以下    | ジエオキシ                | 0.000001未満 (mg/L)       | 0.00001 mg/L以下 |
| 四塩化炭素                              | - (mg/L) | 0.002 mg/L以下  | 2-メチルイソボルネオール        | 0.000001 (mg/L)         | 0.00001 mg/L以下 |
| 1,4-ジオキサン                          | - (mg/L) | 0.05 mg/L以下   | 非イオン界面活性剤            | - (mg/L)                | 0.02 mg/L以下    |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | - (mg/L) | 0.04 mg/L以下   | フェノール類               | - (mg/L)                | 0.005 mg/L以下   |
| ジクロロメタン                            | - (mg/L) | 0.02 mg/L以下   | 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) | 1.3 (mg/L)              | 3 mg/L以下       |
| テトラクロロエチレン                         | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | pH値                  | 7.64                    | 5.8以上8.6以下     |
| トリクロロエチレン                          | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | 味                    | 異常なし                    | 異常でないこと        |
| ベンゼン                               | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | 臭気                   | 異常なし                    | 異常でないこと        |
| 塩素酸                                | - (mg/L) | 0.6 mg/L以下    | 色度                   | 0 (度)                   | 5 度以下          |
| クロロ酢酸                              | - (mg/L) | 0.02 mg/L以下   | 濁度                   | 0.1未満 (度)               | 2 度以下          |
| クロロホルム                             | - (mg/L) | 0.06 mg/L以下   |                      |                         |                |
| ジクロロ酢酸                             | - (mg/L) | 0.03 mg/L以下   | アンモニア態窒素 *           | 0.02未満 (mg/L)           | -              |
| ジブromクロロメタン                        | - (mg/L) | 0.1 mg/L以下    |                      |                         |                |
| 臭素酸                                | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   |                      |                         |                |
| 総トリハロメタン                           | - (mg/L) | 0.1 mg/L以下    | 判定                   | 上記水質項目については<br>すべて基準に適合 |                |
| トリクロロ酢酸                            | - (mg/L) | 0.03 mg/L以下   |                      |                         |                |
| ブromジクロロメタン                        | - (mg/L) | 0.03 mg/L以下   |                      |                         |                |

備考) 検査は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。

\* アンモニア態窒素は、水道GLP適用範囲外である。検査は、上水試験方法 (2011年版) に基づく方法で行った。

|       |                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 検査期間  | 平成31年4月2日 ~ 平成31年4月4日                                                       |
| 検査機関  | 茨城県企業局水質管理センター<br>〒300-0835 茨城県土浦市大岩田2972 TEL 029-826-8250 FAX 029-826-8196 |
| 検査責任者 | 水質検査課長 佐藤 賢                                                                 |



美浦村長 中島 栄 殿

 茨城県企業局水質管理センター  
 センター長 伊藤 睦雄

 JWWA-GLP045  
 水道 GLP 認定

## 浄水水質検査結果書

|          |                     |        |            |
|----------|---------------------|--------|------------|
| 受付番号     | 10                  | 採水時刻   | 9:00       |
| 受付年月日    | 令和元年5月7日            | 天候     | 曇          |
| 採水年月日    | 令和元年5月7日            | 気温     | 19.0 (℃)   |
| 給水事業体    | 美浦村                 | 水温     | 18.5 (℃)   |
| 採水場所     | 大谷保育所               | 遊離残留塩素 | 0.3 (mg/L) |
| 検査区分     | 省略不可能項目、臭気原因物質      |        |            |
| 採水者所属・氏名 | 美浦村経済建設部上下水道課 芝野 憲史 |        |            |

| 検査項目                               | 検査結果     | 基準値           | 検査項目              | 検査結果                    | 基準値            |
|------------------------------------|----------|---------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| 一般細菌                               | 0 (個/ml) | 100 個/ml以下    | フッモホルム            | - (mg/L)                | 0.09 mg/L以下    |
| 大腸菌                                | 不検出      | 検出されないこと      | ホルムアルデヒド          | - (mg/L)                | 0.08 mg/L以下    |
| カルシウム及びその化合物                       | - (mg/L) | 0.003 mg/L以下  | 亜鉛及びその化合物         | - (mg/L)                | 1.0 mg/L以下     |
| 水銀及びその化合物                          | - (mg/L) | 0.0005 mg/L以下 | アルミニウム及びその化合物     | - (mg/L)                | 0.2 mg/L以下     |
| セレン及びその化合物                         | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | 鉄及びその化合物          | - (mg/L)                | 0.3 mg/L以下     |
| 鉛及びその化合物                           | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | 銅及びその化合物          | - (mg/L)                | 1.0 mg/L以下     |
| ヒ素及びその化合物                          | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | ナトリウム及びその化合物      | - (mg/L)                | 200 mg/L以下     |
| 六価クロム化合物                           | - (mg/L) | 0.05 mg/L以下   | マンガン及びその化合物       | - (mg/L)                | 0.05 mg/L以下    |
| 亜硝酸態窒素                             | - (mg/L) | 0.04 mg/L以下   | 塩化物イオン            | 48.0 (mg/L)             | 200 mg/L以下     |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | - (mg/L)                | 300 mg/L以下     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | - (mg/L) | 10 mg/L以下     | 蒸発残留物             | - (mg/L)                | 500 mg/L以下     |
| フッ素及びその化合物                         | - (mg/L) | 0.8 mg/L以下    | 陰イオン界面活性剤         | - (mg/L)                | 0.2 mg/L以下     |
| 砒素及びその化合物                          | - (mg/L) | 1.0 mg/L以下    | ジエオキシ             | 0.000001未満 (mg/L)       | 0.00001 mg/L以下 |
| 四塩化炭素                              | - (mg/L) | 0.002 mg/L以下  | 2-メチルイソボルネオール     | 0.000002 (mg/L)         | 0.00001 mg/L以下 |
| 1,4-ジニトロベンゼン                       | - (mg/L) | 0.05 mg/L以下   | 非イオン界面活性剤         | - (mg/L)                | 0.02 mg/L以下    |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | - (mg/L) | 0.04 mg/L以下   | フェノール類            | - (mg/L)                | 0.005 mg/L以下   |
| ジクロロメタン                            | - (mg/L) | 0.02 mg/L以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 1.0 (mg/L)              | 3 mg/L以下       |
| テトラクロロエチレン                         | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | pH値               | 7.56                    | 5.8以上8.6以下     |
| トリクロロエチレン                          | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | 味                 | 異常なし                    | 異常でないこと        |
| ベンゼン                               | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | 臭気                | 異常なし                    | 異常でないこと        |
| 塩素酸                                | - (mg/L) | 0.6 mg/L以下    | 色度                | 0 (度)                   | 5 度以下          |
| クロロ酢酸                              | - (mg/L) | 0.02 mg/L以下   | 濁度                | 0.1未満 (度)               | 2 度以下          |
| クロロホルム                             | - (mg/L) | 0.06 mg/L以下   |                   |                         |                |
| ジクロロ酢酸                             | - (mg/L) | 0.03 mg/L以下   | アンモニア態窒素 *        | 0.02未満 (mg/L)           | -              |
| ジブromクロロメタン                        | - (mg/L) | 0.1 mg/L以下    |                   |                         |                |
| 臭素酸                                | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   |                   |                         |                |
| 総トリハロメタン                           | - (mg/L) | 0.1 mg/L以下    | 判定                | 上記水質項目については<br>すべて基準に適合 |                |
| トリクロロ酢酸                            | - (mg/L) | 0.03 mg/L以下   |                   |                         |                |
| ブromジクロロメタン                        | - (mg/L) | 0.03 mg/L以下   |                   |                         |                |

備考) 検査は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。

\* アンモニア態窒素は、水道GLP適用範囲外である。検査は、上水試験方法(2011年版)に基づく方法で行った。

|       |                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 検査期間  | 令和元年5月7日 ~ 令和元年5月10日                                                        |
| 検査機関  | 茨城県企業局水質管理センター<br>〒300-0835 茨城県土浦市大岩田2972 TEL 029-826-8250 FAX 029-826-8196 |
| 検査責任者 | 水質検査課長 佐藤 賢                                                                 |



美浦村長 中島 栄 殿

茨城県企業局水質管理センター

センター長 伊藤 睦雄

JWWA-GLP045  
水道GLP認定

## 浄水水質検査結果書

|          |                              |        |            |
|----------|------------------------------|--------|------------|
| 受付番号     | 18                           | 採水時刻   | 9:05       |
| 受付年月日    | 令和元年6月3日                     | 天候     | 晴          |
| 採水年月日    | 令和元年6月3日                     | 気温     | 25.0 (℃)   |
| 給水事業体    | 美浦村                          | 水温     | 23.5 (℃)   |
| 採水場所     | 大谷保育所                        | 遊離残留塩素 | 0.2 (mg/L) |
| 検査区分     | 省略不可能項目, 消毒副生成物, 臭気原因物質, その他 |        |            |
| 採水者所属・氏名 | 美浦村経済建設部上下水道課 芝野 憲史          |        |            |

| 検査項目                               | 検査結果           | 基準値           | 検査項目               | 検査結果                    | 基準値            |
|------------------------------------|----------------|---------------|--------------------|-------------------------|----------------|
| 一般細菌                               | 0 (個/ml)       | 100 個/ml以下    | プロモホルム             | 0.0058 (mg/L)           | 0.09 mg/L以下    |
| 大腸菌                                | 不検出            | 検出されないこと      | ホルムアルデヒド           | 0.002未満 (mg/L)          | 0.08 mg/L以下    |
| カドミウム及びその化合物                       | - (mg/L)       | 0.003 mg/L以下  | 亜鉛及びその化合物          | - (mg/L)                | 1.0 mg/L以下     |
| 水銀及びその化合物                          | - (mg/L)       | 0.0005 mg/L以下 | アルミニウム及びその化合物      | 0.06 (mg/L)             | 0.2 mg/L以下     |
| セレン及びその化合物                         | - (mg/L)       | 0.01 mg/L以下   | 鉄及びその化合物           | - (mg/L)                | 0.3 mg/L以下     |
| 鉛及びその化合物                           | - (mg/L)       | 0.01 mg/L以下   | 銅及びその化合物           | - (mg/L)                | 1.0 mg/L以下     |
| ヒ素及びその化合物                          | - (mg/L)       | 0.01 mg/L以下   | ナトリウム及びその化合物       | - (mg/L)                | 200 mg/L以下     |
| 六価クロム化合物                           | - (mg/L)       | 0.05 mg/L以下   | マンガン及びその化合物        | - (mg/L)                | 0.05 mg/L以下    |
| 亜硝酸態窒素                             | - (mg/L)       | 0.04 mg/L以下   | 塩化物イオン             | 50.9 (mg/L)             | 200 mg/L以下     |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.001未満 (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | カルシウム, マグネシウム等(硬度) | 80.8 (mg/L)             | 300 mg/L以下     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | - (mg/L)       | 10 mg/L以下     | 蒸発残留物              | 193 (mg/L)              | 500 mg/L以下     |
| フッ素及びその化合物                         | - (mg/L)       | 0.8 mg/L以下    | 陰イオン界面活性剤          | - (mg/L)                | 0.2 mg/L以下     |
| 硼素及びその化合物                          | - (mg/L)       | 1.0 mg/L以下    | ジエオキシ              | 0.000001未満 (mg/L)       | 0.00001 mg/L以下 |
| 四塩化炭素                              | - (mg/L)       | 0.002 mg/L以下  | 2-メチルイソボルネオール      | 0.000001 (mg/L)         | 0.00001 mg/L以下 |
| 1,4-ジオキサン                          | - (mg/L)       | 0.05 mg/L以下   | 非イオン界面活性剤          | 0.002未満 (mg/L)          | 0.02 mg/L以下    |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | - (mg/L)       | 0.04 mg/L以下   | フェノール類             | - (mg/L)                | 0.005 mg/L以下   |
| ジクロロメタン                            | - (mg/L)       | 0.02 mg/L以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)  | 1.1 (mg/L)              | 3 mg/L以下       |
| テトラクロロエチレン                         | - (mg/L)       | 0.01 mg/L以下   | pH値                | 7.63                    | 5.8以上8.6以下     |
| トリクロロエチレン                          | - (mg/L)       | 0.01 mg/L以下   | 味                  | 異常なし                    | 異常でないこと        |
| ベンゼン                               | - (mg/L)       | 0.01 mg/L以下   | 臭気                 | 異常なし                    | 異常でないこと        |
| 塩素酸                                | 0.15 (mg/L)    | 0.6 mg/L以下    | 色度                 | 0 (度)                   | 5 度以下          |
| クロロ酢酸                              | 0.001未満 (mg/L) | 0.02 mg/L以下   | 濁度                 | 0.1未満 (度)               | 2 度以下          |
| クロホルム                              | 0.0079 (mg/L)  | 0.06 mg/L以下   |                    |                         |                |
| ジクロロ酢酸                             | 0.001未満 (mg/L) | 0.03 mg/L以下   | アンモニア態窒素 *         | 0.02未満 (mg/L)           | -              |
| ジブromクロロメタン                        | 0.0093 (mg/L)  | 0.1 mg/L以下    |                    |                         |                |
| 臭素酸                                | 0.001 (mg/L)   | 0.01 mg/L以下   |                    |                         |                |
| 総トリハロメタン                           | 0.0313 (mg/L)  | 0.1 mg/L以下    | 判定                 | 上記水質項目については<br>すべて基準に適合 |                |
| トリクロロ酢酸                            | 0.001未満 (mg/L) | 0.03 mg/L以下   |                    |                         |                |
| ブromクロロメタン                         | 0.0083 (mg/L)  | 0.03 mg/L以下   |                    |                         |                |

備考) 検査は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。

\* アンモニア態窒素は、水道GLP適用範囲外である。検査は、上水試験方法(2011年版)に基づく方法で行った。

|       |                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 検査期間  | 令和元年6月3日 ~ 令和元年6月6日                                                         |
| 検査機関  | 茨城県企業局水質管理センター<br>〒300-0835 茨城県土浦市大岩田2972 TEL 029-826-8250 FAX 029-826-8196 |
| 検査責任者 | 水質検査課長 佐藤 賢                                                                 |



美浦村長 中島 栄 殿

 茨城県企業局水質管理センター  
 センター長 伊藤 睦雄

 JWWA-GLP045  
 水道 GLP 認定

## 浄水水質検査結果書

|          |                     |        |            |
|----------|---------------------|--------|------------|
| 受付番号     | 27                  | 採水時刻   | 9:30       |
| 受付年月日    | 令和元年7月1日            | 天候     | 雨          |
| 採水年月日    | 令和元年7月1日            | 気温     | 23.5 (℃)   |
| 給水事業体    | 美浦村                 | 水温     | 24.0 (℃)   |
| 採水場所     | 大谷保育所               | 遊離残留塩素 | 0.2 (mg/L) |
| 検査区分     | 省略不可能項目             |        |            |
| 採水者所属・氏名 | 美浦村経済建設部上下水道課 芝野 憲史 |        |            |

| 検査項目                               | 検査結果     | 基準値           | 検査項目              | 検査結果                    | 基準値            |
|------------------------------------|----------|---------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| 一般細菌                               | 0 (個/ml) | 100 個/ml以下    | フッ素               | - (mg/L)                | 0.09 mg/L以下    |
| 大腸菌                                | 不検出      | 検出されないこと      | ホルムアルデヒド          | - (mg/L)                | 0.08 mg/L以下    |
| カルシウム及びその化合物                       | - (mg/L) | 0.003 mg/L以下  | 亜鉛及びその化合物         | - (mg/L)                | 1.0 mg/L以下     |
| 水銀及びその化合物                          | - (mg/L) | 0.0005 mg/L以下 | アルミニウム及びその化合物     | - (mg/L)                | 0.2 mg/L以下     |
| セレン及びその化合物                         | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | 鉄及びその化合物          | - (mg/L)                | 0.3 mg/L以下     |
| 鉛及びその化合物                           | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | 銅及びその化合物          | - (mg/L)                | 1.0 mg/L以下     |
| ヒ素及びその化合物                          | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | ナトリウム及びその化合物      | - (mg/L)                | 200 mg/L以下     |
| 六価クロム化合物                           | - (mg/L) | 0.05 mg/L以下   | マンガニン及びその化合物      | - (mg/L)                | 0.05 mg/L以下    |
| 亜硝酸態窒素                             | - (mg/L) | 0.04 mg/L以下   | 塩化物イオン            | 51.1 (mg/L)             | 200 mg/L以下     |
| シアニ化物イオン及び塩化シアニ                    | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | - (mg/L)                | 300 mg/L以下     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | - (mg/L) | 10 mg/L以下     | 蒸発残留物             | - (mg/L)                | 500 mg/L以下     |
| フッ素及びその化合物                         | - (mg/L) | 0.8 mg/L以下    | 陰イオン界面活性剤         | - (mg/L)                | 0.2 mg/L以下     |
| 砒素及びその化合物                          | - (mg/L) | 1.0 mg/L以下    | ジエオキシ             | - (mg/L)                | 0.00001 mg/L以下 |
| 四塩化炭素                              | - (mg/L) | 0.002 mg/L以下  | 2-メチルイソボルネオール     | - (mg/L)                | 0.00001 mg/L以下 |
| 1,4-ジニキソ                           | - (mg/L) | 0.05 mg/L以下   | 非イオン界面活性剤         | - (mg/L)                | 0.02 mg/L以下    |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | - (mg/L) | 0.04 mg/L以下   | フェノール類            | - (mg/L)                | 0.005 mg/L以下   |
| ジクロロメタン                            | - (mg/L) | 0.02 mg/L以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 1.2 (mg/L)              | 3 mg/L以下       |
| テトラクロロエチレン                         | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | pH値               | 7.59                    | 5.8以上8.6以下     |
| トリクロロエチレン                          | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | 味                 | 異常なし                    | 異常でないこと        |
| ベンゼン                               | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | 臭気                | 異常なし                    | 異常でないこと        |
| 塩素酸                                | - (mg/L) | 0.6 mg/L以下    | 色度                | 0 (度)                   | 5 度以下          |
| クロロ酢酸                              | - (mg/L) | 0.02 mg/L以下   | 濁度                | 0.1未満 (度)               | 2 度以下          |
| クロロホルム                             | - (mg/L) | 0.06 mg/L以下   |                   |                         |                |
| ジクロロ酢酸                             | - (mg/L) | 0.03 mg/L以下   | アンモニア態窒素 *        | 0.02未満 (mg/L)           | -              |
| ジブromクロロメタン                        | - (mg/L) | 0.1 mg/L以下    |                   |                         |                |
| 臭素酸                                | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   |                   |                         |                |
| 総トリハロメタン                           | - (mg/L) | 0.1 mg/L以下    | 判定                | 上記水質項目については<br>すべて基準に適合 |                |
| トリクロロ酢酸                            | - (mg/L) | 0.03 mg/L以下   |                   |                         |                |
| ブromジクロロメタン                        | - (mg/L) | 0.03 mg/L以下   |                   |                         |                |

備考) 検査は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。

\* アンモニア態窒素は、水道GLP適用範囲外である。検査は、上水試験方法(2011年版)に基づく方法で行った。

|       |                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 検査期間  | 令和元年7月1日 ~ 令和元年7月3日                                                         |
| 検査機関  | 茨城県企業局水質管理センター<br>〒300-0835 茨城県土浦市大岩田2972 TEL 029-826-8250 FAX 029-826-8196 |
| 検査責任者 | 水質検査課長 佐藤 賢                                                                 |



美浦村長 中島 栄 殿

茨城県企業局水質管理センター  
センター長 伊藤 睦雄JWWA-GLP045  
水道 GLP 認定

## 浄水水質検査結果書

|          |                     |        |            |
|----------|---------------------|--------|------------|
| 受付番号     | 37                  | 採水時刻   | 9:20       |
| 受付年月日    | 令和元年8月13日           | 天候     | 曇          |
| 採水年月日    | 令和元年8月13日           | 気温     | 32.0 (℃)   |
| 給水事業体    | 美浦村                 | 水温     | 30.5 (℃)   |
| 採水場所     | 大谷保育所               | 遊離残留塩素 | 0.2 (mg/L) |
| 検査区分     | 省略不可能項目             |        |            |
| 採水者所属・氏名 | 美浦村経済建設部上下水道課 芝野 憲史 |        |            |

| 検査項目                               | 検査結果     | 基準値           | 検査項目              | 検査結果                    | 基準値            |
|------------------------------------|----------|---------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| 一般細菌                               | 0 (個/ml) | 100 個/ml以下    | プロモホルム            | - (mg/L)                | 0.09 mg/L以下    |
| 大腸菌                                | 不検出      | 検出されないこと      | ホルムアルデヒド          | - (mg/L)                | 0.08 mg/L以下    |
| カドミウム及びその化合物                       | - (mg/L) | 0.003 mg/L以下  | 亜鉛及びその化合物         | - (mg/L)                | 1.0 mg/L以下     |
| 水銀及びその化合物                          | - (mg/L) | 0.0005 mg/L以下 | アルミニウム及びその化合物     | - (mg/L)                | 0.2 mg/L以下     |
| セレン及びその化合物                         | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | 鉄及びその化合物          | - (mg/L)                | 0.3 mg/L以下     |
| 鉛及びその化合物                           | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | 銅及びその化合物          | - (mg/L)                | 1.0 mg/L以下     |
| ヒ素及びその化合物                          | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | ナトリウム及びその化合物      | - (mg/L)                | 200 mg/L以下     |
| 六価クロム化合物                           | - (mg/L) | 0.05 mg/L以下   | マンガン及びその化合物       | - (mg/L)                | 0.05 mg/L以下    |
| 亜硝酸態窒素                             | - (mg/L) | 0.04 mg/L以下   | 塩化物イオン            | 53.6 (mg/L)             | 200 mg/L以下     |
| シアニ化物イオン及び塩化シアニ                    | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | - (mg/L)                | 300 mg/L以下     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | - (mg/L) | 10 mg/L以下     | 蒸発残留物             | - (mg/L)                | 500 mg/L以下     |
| フッ素及びその化合物                         | - (mg/L) | 0.8 mg/L以下    | 陰イオン界面活性剤         | - (mg/L)                | 0.2 mg/L以下     |
| ホウ素及びその化合物                         | - (mg/L) | 1.0 mg/L以下    | ジエオキシ             | - (mg/L)                | 0.00001 mg/L以下 |
| 四塩化炭素                              | - (mg/L) | 0.002 mg/L以下  | 2-メチルイソボルネオール     | - (mg/L)                | 0.00001 mg/L以下 |
| 1,4-ジニトロベンゼン                       | - (mg/L) | 0.05 mg/L以下   | 非イオン界面活性剤         | - (mg/L)                | 0.02 mg/L以下    |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | - (mg/L) | 0.04 mg/L以下   | フェノール類            | - (mg/L)                | 0.005 mg/L以下   |
| ジクロロメタン                            | - (mg/L) | 0.02 mg/L以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 1.0 (mg/L)              | 3 mg/L以下       |
| テトラクロロエチレン                         | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | pH値               | 7.66                    | 5.8以上8.6以下     |
| トリクロロエチレン                          | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | 味                 | 異常なし                    | 異常でないこと        |
| ベンゼン                               | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | 臭気                | 異常なし                    | 異常でないこと        |
| 塩素酸                                | - (mg/L) | 0.6 mg/L以下    | 色度                | 0 (度)                   | 5 度以下          |
| クロロ酢酸                              | - (mg/L) | 0.02 mg/L以下   | 濁度                | 0.1未満 (度)               | 2 度以下          |
| クロホルム                              | - (mg/L) | 0.06 mg/L以下   |                   |                         |                |
| ジクロロ酢酸                             | - (mg/L) | 0.03 mg/L以下   | アンモニア態窒素 *        | 0.02未満 (mg/L)           | -              |
| ジブromクロロメタン                        | - (mg/L) | 0.1 mg/L以下    |                   |                         |                |
| 臭素酸                                | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   |                   |                         |                |
| 総トリハロメタン                           | - (mg/L) | 0.1 mg/L以下    | 判定                | 上記水質項目については<br>すべて基準に適合 |                |
| トリクロロ酢酸                            | - (mg/L) | 0.03 mg/L以下   |                   |                         |                |
| ブromジクロロメタン                        | - (mg/L) | 0.03 mg/L以下   |                   |                         |                |

備考) 検査は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。

\* アンモニア態窒素は、水道GLP適用範囲外である。検査は、上水試験方法(2011年版)に基づく方法で行った。

|       |                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 検査期間  | 令和元年8月13日 ~ 令和元年8月15日                                                       |
| 検査機関  | 茨城県企業局水質管理センター<br>〒300-0835 茨城県土浦市大岩田2972 TEL 029-826-8250 FAX 029-826-8196 |
| 検査責任者 | 水質検査課長 佐藤 賢                                                                 |

美浦村長 中島 栄 殿

茨城県企業局水質管理センター  
センター長 伊藤 睦雄JWWA-GLP045  
水道GLP認定

## 浄水水質検査結果書

|          |                      |        |            |
|----------|----------------------|--------|------------|
| 受付番号     | 43                   | 採水時刻   | 9:05       |
| 受付年月日    | 令和元年9月2日             | 天候     | 晴          |
| 採水年月日    | 令和元年9月2日             | 気温     | 28.5 (℃)   |
| 給水事業体    | 美浦村                  | 水温     | 28.0 (℃)   |
| 採水場所     | 大谷保育所                | 遊離残留塩素 | 0.3 (mg/L) |
| 検査区分     | 省略不可能項目, 消毒副生成物, その他 |        |            |
| 採水者所属・氏名 | 美浦村経済建設部上下水道課 芝野 憲史  |        |            |

| 検査項目                               | 検査結果           | 基準値           | 検査項目              | 検査結果                | 基準値            |
|------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 一般細菌                               | 0 (個/ml)       | 100 個/ml以下    | フッモホルム            | 0.0089 (mg/L)       | 0.09 mg/L以下    |
| 大腸菌                                | 不検出            | 検出されないこと      | ホルムアルデヒド          | 0.002未満 (mg/L)      | 0.08 mg/L以下    |
| カルシウム及びその化合物                       | - (mg/L)       | 0.003 mg/L以下  | 亜鉛及びその化合物         | - (mg/L)            | 1.0 mg/L以下     |
| 水銀及びその化合物                          | - (mg/L)       | 0.0005 mg/L以下 | アルミニウム及びその化合物     | 0.05 (mg/L)         | 0.2 mg/L以下     |
| セレン及びその化合物                         | - (mg/L)       | 0.01 mg/L以下   | 鉄及びその化合物          | - (mg/L)            | 0.3 mg/L以下     |
| 鉛及びその化合物                           | - (mg/L)       | 0.01 mg/L以下   | 銅及びその化合物          | - (mg/L)            | 1.0 mg/L以下     |
| ヒ素及びその化合物                          | - (mg/L)       | 0.01 mg/L以下   | ナトリウム及びその化合物      | - (mg/L)            | 200 mg/L以下     |
| 六価クロム化合物                           | - (mg/L)       | 0.05 mg/L以下   | マンガン及びその化合物       | - (mg/L)            | 0.05 mg/L以下    |
| 亜硝酸態窒素                             | - (mg/L)       | 0.04 mg/L以下   | 塩化物イオン            | 54.5 (mg/L)         | 200 mg/L以下     |
| シアニ化物イオン及び塩化シアニ                    | 0.001未満 (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 81.3 (mg/L)         | 300 mg/L以下     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | - (mg/L)       | 10 mg/L以下     | 蒸発残留物             | 225 (mg/L)          | 500 mg/L以下     |
| フッ素及びその化合物                         | - (mg/L)       | 0.8 mg/L以下    | 陰イオン界面活性剤         | - (mg/L)            | 0.2 mg/L以下     |
| 砒素及びその化合物                          | - (mg/L)       | 1.0 mg/L以下    | ジエオスミン            | - (mg/L)            | 0.00001 mg/L以下 |
| 四塩化炭素                              | - (mg/L)       | 0.002 mg/L以下  | 2-メチルイソボルネオール     | - (mg/L)            | 0.00001 mg/L以下 |
| 1,4-ジニトロベンゼン                       | - (mg/L)       | 0.05 mg/L以下   | 非イオン界面活性剤         | 0.002未満 (mg/L)      | 0.02 mg/L以下    |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | - (mg/L)       | 0.04 mg/L以下   | フェノール類            | - (mg/L)            | 0.005 mg/L以下   |
| ジクロロメタン                            | - (mg/L)       | 0.02 mg/L以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 1.0 (mg/L)          | 3 mg/L以下       |
| テトラクロロエチレン                         | - (mg/L)       | 0.01 mg/L以下   | pH値               | 7.64                | 5.8以上8.6以下     |
| トリクロロエチレン                          | - (mg/L)       | 0.01 mg/L以下   | 味                 | 異常なし                | 異常でないこと        |
| ベンゼン                               | - (mg/L)       | 0.01 mg/L以下   | 臭気                | 異常なし                | 異常でないこと        |
| 塩素酸                                | 0.24 (mg/L)    | 0.6 mg/L以下    | 色度                | 0 (度)               | 5 度以下          |
| クロロ酢酸                              | 0.001未満 (mg/L) | 0.02 mg/L以下   | 濁度                | 0.1未満 (度)           | 2 度以下          |
| クロホルム                              | 0.0099 (mg/L)  | 0.06 mg/L以下   |                   |                     |                |
| ジクロロ酢酸                             | 0.001未満 (mg/L) | 0.03 mg/L以下   | アンモニア態窒素 *        | 0.02未満 (mg/L)       | -              |
| ジブromクロロメタン                        | 0.012 (mg/L)   | 0.1 mg/L以下    |                   |                     |                |
| 臭素酸                                | 0.001 (mg/L)   | 0.01 mg/L以下   |                   |                     |                |
| 総トリハロメタン                           | 0.041 (mg/L)   | 0.1 mg/L以下    |                   |                     |                |
| トリクロロ酢酸                            | 0.001未満 (mg/L) | 0.03 mg/L以下   | 判定                | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 |                |
| ブromジクロロメタン                        | 0.010 (mg/L)   | 0.03 mg/L以下   |                   |                     |                |

備考) 検査は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。

\* アンモニア態窒素は、水道GLP適用範囲外である。検査は、上水試験方法(2011年版)に基づく方法で行った。

|       |                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 検査期間  | 令和元年9月2日 ~ 令和元年9月5日                                                         |
| 検査機関  | 茨城県企業局水質管理センター<br>〒300-0835 茨城県土浦市大岩田2972 TEL 029-826-8250 FAX 029-826-8196 |
| 検査責任者 | 水質検査課長 佐藤 賢                                                                 |



美浦村長 中島 栄 殿

 茨城県企業局水質管理センター  
 センター長 伊藤 睦雄

 JWWA-GLP045  
 水道 GLP 認定

## 浄水水質検査結果書

|          |                     |        |            |
|----------|---------------------|--------|------------|
| 受付番号     | 51                  | 採水時刻   | 9:10       |
| 受付年月日    | 令和元年10月1日           | 天候     | 晴          |
| 採水年月日    | 令和元年10月1日           | 気温     | 25.0 (℃)   |
| 給水事業体    | 美浦村                 | 水温     | 26.0 (℃)   |
| 採水場所     | 大谷保育所               | 遊離残留塩素 | 0.3 (mg/L) |
| 検査区分     | 省略不可能項目             |        |            |
| 採水者所属・氏名 | 美浦村経済建設部上下水道課 芝野 憲史 |        |            |

| 検査項目             | 検査結果     | 基準値           | 検査項目              | 検査結果                    | 基準値            |
|------------------|----------|---------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| 一般細菌             | 0 (個/ml) | 100 個/ml以下    | プロモホルム            | - (mg/L)                | 0.09 mg/L以下    |
| 大腸菌              | 不検出      | 検出されないこと      | ホルムアルデヒド          | - (mg/L)                | 0.08 mg/L以下    |
| カドミウム及びその化合物     | - (mg/L) | 0.003 mg/L以下  | 亜鉛及びその化合物         | - (mg/L)                | 1.0 mg/L以下     |
| 水銀及びその化合物        | - (mg/L) | 0.0005 mg/L以下 | アルミニウム及びその化合物     | - (mg/L)                | 0.2 mg/L以下     |
| セレン及びその化合物       | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | 鉄及びその化合物          | - (mg/L)                | 0.3 mg/L以下     |
| 鉛及びその化合物         | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | 銅及びその化合物          | - (mg/L)                | 1.0 mg/L以下     |
| ヒ素及びその化合物        | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | ナトリウム及びその化合物      | - (mg/L)                | 200 mg/L以下     |
| 六価クロム化合物         | - (mg/L) | 0.05 mg/L以下   | マンガン及びその化合物       | - (mg/L)                | 0.05 mg/L以下    |
| 亜硝酸態窒素           | - (mg/L) | 0.04 mg/L以下   | 塩化物イオン            | 54.0 (mg/L)             | 200 mg/L以下     |
| シアン化合物イオン及び塩化シアン | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | - (mg/L)                | 300 mg/L以下     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素    | - (mg/L) | 10 mg/L以下     | 蒸発残留物             | - (mg/L)                | 500 mg/L以下     |
| フッ素及びその化合物       | - (mg/L) | 0.8 mg/L以下    | 陰イオン界面活性剤         | - (mg/L)                | 0.2 mg/L以下     |
| 砒素及びその化合物        | - (mg/L) | 1.0 mg/L以下    | ジエオスミン            | - (mg/L)                | 0.00001 mg/L以下 |
| 四塩化炭素            | - (mg/L) | 0.002 mg/L以下  | 2-メチルイソボルネオール     | - (mg/L)                | 0.00001 mg/L以下 |
| 1,4-ジニトロベンゼン     | - (mg/L) | 0.05 mg/L以下   | 非イオン界面活性剤         | - (mg/L)                | 0.02 mg/L以下    |
| ジクロロエチレン         | - (mg/L) | 0.04 mg/L以下   | フェノール類            | - (mg/L)                | 0.005 mg/L以下   |
| ジクロロメタン          | - (mg/L) | 0.02 mg/L以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 1.0 (mg/L)              | 3 mg/L以下       |
| テトラクロロエチレン       | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | pH値               | 7.52                    | 5.8以上8.6以下     |
| トリクロロエチレン        | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | 味                 | 異常なし                    | 異常でないこと        |
| ベンゼン             | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | 臭気                | 異常なし                    | 異常でないこと        |
| 塩素酸              | - (mg/L) | 0.6 mg/L以下    | 色度                | 0 (度)                   | 5 度以下          |
| クロロ酢酸            | - (mg/L) | 0.02 mg/L以下   | 濁度                | 0.1未満 (度)               | 2 度以下          |
| クロロホルム           | - (mg/L) | 0.06 mg/L以下   |                   |                         |                |
| ジクロロ酢酸           | - (mg/L) | 0.03 mg/L以下   | アンモニア態窒素 *        | 0.02未満 (mg/L)           | -              |
| ジプロクロロメタン        | - (mg/L) | 0.1 mg/L以下    |                   |                         |                |
| 臭素酸              | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   |                   |                         |                |
| 総トリハロメタン         | - (mg/L) | 0.1 mg/L以下    | 判定                | 上記水質項目については<br>すべて基準に適合 |                |
| トリクロロ酢酸          | - (mg/L) | 0.03 mg/L以下   |                   |                         |                |
| ブロモジクロロメタン       | - (mg/L) | 0.03 mg/L以下   |                   |                         |                |

備考) 検査は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。

\* アンモニア態窒素は、水道GLP適用範囲外である。検査は、上水試験方法(2011年版)に基づく方法で行った。

|       |                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 検査期間  | 令和元年10月1日 ~ 令和元年10月3日                                                       |
| 検査機関  | 茨城県企業局水質管理センター<br>〒300-0835 茨城県土浦市大岩田2972 TEL 029-826-8250 FAX 029-826-8196 |
| 検査責任者 | 水質検査課長 佐藤 賢                                                                 |



美浦村長 中島 栄 殿

 茨城県企業局水質管理センター  
 センター長 伊藤 睦雄

 JWWA-GLP045  
 水道 GLP 認定

## 浄 水 水 質 検 査 結 果 書

|          |                     |        |            |
|----------|---------------------|--------|------------|
| 受付番号     | 60                  | 採水時刻   | 9:10       |
| 受付年月日    | 令和元年11月5日           | 天候     | 晴          |
| 採水年月日    | 令和元年11月5日           | 気温     | 20.0 (℃)   |
| 給水事業体    | 美浦村                 | 水温     | 20.0 (℃)   |
| 採水場所     | 大谷保育所               | 遊離残留塩素 | 0.3 (mg/L) |
| 検査区分     | 省略不可能項目             |        |            |
| 採水者所属・氏名 | 美浦村経済建設部上下水道課 芝野 憲史 |        |            |

| 検査項目                               | 検査結果     | 基準値           | 検査項目              | 検査結果                | 基準値            |
|------------------------------------|----------|---------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 一般細菌                               | 0 (個/ml) | 100 個/ml以下    | フッ素ホルム            | - (mg/L)            | 0.09 mg/L以下    |
| 大腸菌                                | 不検出      | 検出されないこと      | ホルムアルデヒド          | - (mg/L)            | 0.08 mg/L以下    |
| カドミウム及びその化合物                       | - (mg/L) | 0.003 mg/L以下  | 亜鉛及びその化合物         | - (mg/L)            | 1.0 mg/L以下     |
| 水銀及びその化合物                          | - (mg/L) | 0.0005 mg/L以下 | アルミニウム及びその化合物     | - (mg/L)            | 0.2 mg/L以下     |
| セレン及びその化合物                         | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | 鉄及びその化合物          | - (mg/L)            | 0.3 mg/L以下     |
| 鉛及びその化合物                           | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | 銅及びその化合物          | - (mg/L)            | 1.0 mg/L以下     |
| ヒ素及びその化合物                          | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | ナトリウム及びその化合物      | - (mg/L)            | 200 mg/L以下     |
| 六価クロム化合物                           | - (mg/L) | 0.05 mg/L以下   | マンガン及びその化合物       | - (mg/L)            | 0.05 mg/L以下    |
| 亜硝酸態窒素                             | - (mg/L) | 0.04 mg/L以下   | 塩化物イオン            | 39.2 (mg/L)         | 200 mg/L以下     |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | - (mg/L)            | 300 mg/L以下     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | - (mg/L) | 10 mg/L以下     | 蒸発残留物             | - (mg/L)            | 500 mg/L以下     |
| フッ素及びその化合物                         | - (mg/L) | 0.8 mg/L以下    | 陰イオン界面活性剤         | - (mg/L)            | 0.2 mg/L以下     |
| 砒素及びその化合物                          | - (mg/L) | 1.0 mg/L以下    | ジエオキシ             | - (mg/L)            | 0.00001 mg/L以下 |
| 四塩化炭素                              | - (mg/L) | 0.002 mg/L以下  | 2-メチルイソボルネオール     | - (mg/L)            | 0.00001 mg/L以下 |
| 1,4-ジオキシン                          | - (mg/L) | 0.05 mg/L以下   | 非イオン界面活性剤         | - (mg/L)            | 0.02 mg/L以下    |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | - (mg/L) | 0.04 mg/L以下   | フェノール類            | - (mg/L)            | 0.005 mg/L以下   |
| ジクロロメタン                            | - (mg/L) | 0.02 mg/L以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 1.1 (mg/L)          | 3 mg/L以下       |
| テトラクロロエチレン                         | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | pH値               | 7.39                | 5.8以上8.6以下     |
| トリクロロエチレン                          | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | 味                 | 異常なし                | 異常でないこと        |
| ベンゼン                               | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | 臭気                | 異常なし                | 異常でないこと        |
| 塩素酸                                | - (mg/L) | 0.6 mg/L以下    | 色度                | 0 (度)               | 5 度以下          |
| クロロ酢酸                              | - (mg/L) | 0.02 mg/L以下   | 濁度                | 0.1未満 (度)           | 2 度以下          |
| クロロホルム                             | - (mg/L) | 0.06 mg/L以下   |                   |                     |                |
| ジクロロ酢酸                             | - (mg/L) | 0.03 mg/L以下   | アンモニア態窒素 *        | 0.02未満 (mg/L)       | -              |
| ジブフロモクロロメタン                        | - (mg/L) | 0.1 mg/L以下    |                   |                     |                |
| 臭素酸                                | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   |                   |                     |                |
| 総トリハロメタン                           | - (mg/L) | 0.1 mg/L以下    | 判定                | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 |                |
| トリクロロ酢酸                            | - (mg/L) | 0.03 mg/L以下   |                   |                     |                |
| ブフロモジクロロメタン                        | - (mg/L) | 0.03 mg/L以下   |                   |                     |                |

備考) 検査は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。

\* アンモニア態窒素は、水道GLP適用範囲外である。検査は、上水試験方法(2011年版)に基づく方法で行った。

|       |                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 検査期間  | 令和元年11月5日 ~ 令和元年11月6日                                                       |
| 検査機関  | 茨城県企業局水質管理センター<br>〒300-0835 茨城県土浦市大岩田2972 TEL 029-826-8250 FAX 029-826-8196 |
| 検査責任者 | 水質検査課長 佐藤 賢                                                                 |



美浦村長 中島 栄 殿

 茨城県企業局水質管理センター  
 センター長 伊藤 睦雄

 JWWA-GLP045  
 水道GLP認定

## 浄水水質検査結果書

|          |                      |        |            |
|----------|----------------------|--------|------------|
| 受付番号     | 69                   | 採水時刻   | 9:15       |
| 受付年月日    | 令和元年12月2日            | 天候     | 曇          |
| 採水年月日    | 令和元年12月2日            | 気温     | 11.0 (℃)   |
| 給水事業体    | 美浦村                  | 水温     | 16.5 (℃)   |
| 採水場所     | 大谷保育所                | 遊離残留塩素 | 0.3 (mg/L) |
| 検査区分     | 省略不可能項目, 消毒副生成物, その他 |        |            |
| 採水者所属・氏名 | 美浦村経済建設部上下水道課 芝野 憲史  |        |            |

| 検査項目                             | 検査結果           | 基準値           | 検査項目              | 検査結果                    | 基準値            |
|----------------------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| 一般細菌                             | 0 (個/ml)       | 100 個/ml以下    | プロモホルム            | 0.0027 (mg/L)           | 0.09 mg/L以下    |
| 大腸菌                              | 不検出            | 検出されないこと      | ホルムアルデヒド          | 0.002未満 (mg/L)          | 0.08 mg/L以下    |
| カドミウム及びその化合物                     | - (mg/L)       | 0.003 mg/L以下  | 亜鉛及びその化合物         | - (mg/L)                | 1.0 mg/L以下     |
| 水銀及びその化合物                        | - (mg/L)       | 0.0005 mg/L以下 | アルミニウム及びその化合物     | 0.02 (mg/L)             | 0.2 mg/L以下     |
| セレン及びその化合物                       | - (mg/L)       | 0.01 mg/L以下   | 鉄及びその化合物          | - (mg/L)                | 0.3 mg/L以下     |
| 鉛及びその化合物                         | - (mg/L)       | 0.01 mg/L以下   | 銅及びその化合物          | - (mg/L)                | 1.0 mg/L以下     |
| ヒ素及びその化合物                        | - (mg/L)       | 0.01 mg/L以下   | ナトリウム及びその化合物      | - (mg/L)                | 200 mg/L以下     |
| 六価クロム化合物                         | - (mg/L)       | 0.05 mg/L以下   | マンガン及びその化合物       | - (mg/L)                | 0.05 mg/L以下    |
| 亜硝酸態窒素                           | - (mg/L)       | 0.04 mg/L以下   | 塩化物イオン            | 35.1 (mg/L)             | 200 mg/L以下     |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                  | 0.001未満 (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 66.1 (mg/L)             | 300 mg/L以下     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                    | - (mg/L)       | 10 mg/L以下     | 蒸発残留物             | 156 (mg/L)              | 500 mg/L以下     |
| フッ素及びその化合物                       | - (mg/L)       | 0.8 mg/L以下    | 陰イオン界面活性剤         | - (mg/L)                | 0.2 mg/L以下     |
| 砒素及びその化合物                        | - (mg/L)       | 1.0 mg/L以下    | ジエオキシ             | - (mg/L)                | 0.00001 mg/L以下 |
| 四塩化炭素                            | - (mg/L)       | 0.002 mg/L以下  | 2-メチルイソボルネオール     | - (mg/L)                | 0.00001 mg/L以下 |
| 1,4-ジオキサン                        | - (mg/L)       | 0.05 mg/L以下   | 非イオン界面活性剤         | 0.002未満 (mg/L)          | 0.02 mg/L以下    |
| シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン | - (mg/L)       | 0.04 mg/L以下   | フェノール類            | - (mg/L)                | 0.005 mg/L以下   |
| ジクロロメタン                          | - (mg/L)       | 0.02 mg/L以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.8 (mg/L)              | 3 mg/L以下       |
| テトラクロロエチレン                       | - (mg/L)       | 0.01 mg/L以下   | pH値               | 7.41                    | 5.8以上8.6以下     |
| トリクロロエチレン                        | - (mg/L)       | 0.01 mg/L以下   | 味                 | 異常なし                    | 異常でないこと        |
| ベンゼン                             | - (mg/L)       | 0.01 mg/L以下   | 臭気                | 異常なし                    | 異常でないこと        |
| 塩素酸                              | 0.12 (mg/L)    | 0.6 mg/L以下    | 色度                | 0 (度)                   | 5 度以下          |
| クロロ酢酸                            | 0.001未満 (mg/L) | 0.02 mg/L以下   | 濁度                | 0.1未満 (度)               | 2 度以下          |
| クロホルム                            | 0.0064 (mg/L)  | 0.06 mg/L以下   |                   |                         |                |
| ジクロロ酢酸                           | 0.001未満 (mg/L) | 0.03 mg/L以下   | アンモニア態窒素 *        | 0.02未満 (mg/L)           | -              |
| ジプロモクロロメタン                       | 0.0063 (mg/L)  | 0.1 mg/L以下    |                   |                         |                |
| 臭素酸                              | 0.001未満 (mg/L) | 0.01 mg/L以下   |                   |                         |                |
| 総トリハロメタン                         | 0.0224 (mg/L)  | 0.1 mg/L以下    | 判定                | 上記水質項目については<br>すべて基準に適合 |                |
| トリクロロ酢酸                          | 0.001未満 (mg/L) | 0.03 mg/L以下   |                   |                         |                |
| ブロモジクロロメタン                       | 0.0070 (mg/L)  | 0.03 mg/L以下   |                   |                         |                |

備考) 検査は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。

\* アンモニア態窒素は、水道GLP適用範囲外である。検査は、上水試験方法(2011年版)に基づく方法で行った。

|       |                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 検査期間  | 令和元年12月2日 ~ 令和元年12月4日                                                       |
| 検査機関  | 茨城県企業局水質管理センター<br>〒300-0835 茨城県土浦市大岩田2972 TEL 029-826-8250 FAX 029-826-8196 |
| 検査責任者 | 水質検査課長 佐藤 賢                                                                 |



美浦村長 中島 栄 殿

 茨城県企業局水質管理センター  
 センター長 伊藤 睦雄

 JWWA-GLP045  
 水道 GLP 認定

## 浄水水質検査結果書

|          |                     |        |            |
|----------|---------------------|--------|------------|
| 受付番号     | 78                  | 採水時刻   | 9:20       |
| 受付年月日    | 令和2年1月6日            | 天候     | 晴          |
| 採水年月日    | 令和2年1月6日            | 気温     | 5.5 (℃)    |
| 給水事業体    | 美浦村                 | 水温     | 10.0 (℃)   |
| 採水場所     | 大谷保育所               | 遊離残留塩素 | 0.3 (mg/L) |
| 検査区分     | 省略不可能項目             |        |            |
| 採水者所属・氏名 | 美浦村経済建設部上下水道課 芝野 憲史 |        |            |

| 検査項目                               | 検査結果     | 基準値           | 検査項目              | 検査結果                | 基準値            |
|------------------------------------|----------|---------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 一般細菌                               | 0 (個/ml) | 100 個/ml以下    | プロホルム             | - (mg/L)            | 0.09 mg/L以下    |
| 大腸菌                                | 不検出      | 検出されないこと      | ホルムアルデヒド          | - (mg/L)            | 0.08 mg/L以下    |
| カドミウム及びその化合物                       | - (mg/L) | 0.003 mg/L以下  | 亜鉛及びその化合物         | - (mg/L)            | 1.0 mg/L以下     |
| 水銀及びその化合物                          | - (mg/L) | 0.0005 mg/L以下 | アルミニウム及びその化合物     | - (mg/L)            | 0.2 mg/L以下     |
| セレン及びその化合物                         | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | 鉄及びその化合物          | - (mg/L)            | 0.3 mg/L以下     |
| 鉛及びその化合物                           | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | 銅及びその化合物          | - (mg/L)            | 1.0 mg/L以下     |
| ヒ素及びその化合物                          | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | ナトリウム及びその化合物      | - (mg/L)            | 200 mg/L以下     |
| 六価クロム化合物                           | - (mg/L) | 0.05 mg/L以下   | マンガン及びその化合物       | - (mg/L)            | 0.05 mg/L以下    |
| 亜硝酸態窒素                             | - (mg/L) | 0.04 mg/L以下   | 塩化物イオン            | 36.4 (mg/L)         | 200 mg/L以下     |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | - (mg/L)            | 300 mg/L以下     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | - (mg/L) | 10 mg/L以下     | 蒸発残留物             | - (mg/L)            | 500 mg/L以下     |
| フッ素及びその化合物                         | - (mg/L) | 0.8 mg/L以下    | 陰イオン界面活性剤         | - (mg/L)            | 0.2 mg/L以下     |
| 砒素及びその化合物                          | - (mg/L) | 1.0 mg/L以下    | ジエオキシ             | - (mg/L)            | 0.00001 mg/L以下 |
| 四塩化炭素                              | - (mg/L) | 0.002 mg/L以下  | 2-メチルイソボルネオール     | - (mg/L)            | 0.00001 mg/L以下 |
| 1,4-ジオキシン                          | - (mg/L) | 0.05 mg/L以下   | 非イオン界面活性剤         | - (mg/L)            | 0.02 mg/L以下    |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | - (mg/L) | 0.04 mg/L以下   | フェノール類            | - (mg/L)            | 0.005 mg/L以下   |
| ジクロロメタン                            | - (mg/L) | 0.02 mg/L以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.7 (mg/L)          | 3 mg/L以下       |
| テトラクロロエチレン                         | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | pH値               | 7.49                | 5.8以上8.6以下     |
| トリクロロエチレン                          | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | 味                 | 異常なし                | 異常でないこと        |
| ベンゼン                               | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | 臭気                | 異常なし                | 異常でないこと        |
| 塩素酸                                | - (mg/L) | 0.6 mg/L以下    | 色度                | 0 (度)               | 5 度以下          |
| クロロ酢酸                              | - (mg/L) | 0.02 mg/L以下   | 濁度                | 0.1未満 (度)           | 2 度以下          |
| クロホルム                              | - (mg/L) | 0.06 mg/L以下   |                   |                     |                |
| ジクロロ酢酸                             | - (mg/L) | 0.03 mg/L以下   | アンモニア態窒素 *        | 0.02未満 (mg/L)       | -              |
| ジプロクロロメタン                          | - (mg/L) | 0.1 mg/L以下    |                   |                     |                |
| 臭素酸                                | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   |                   |                     |                |
| 総トリハロメタン                           | - (mg/L) | 0.1 mg/L以下    | 判定                | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 |                |
| トリクロロ酢酸                            | - (mg/L) | 0.03 mg/L以下   |                   |                     |                |
| ブロモジクロロメタン                         | - (mg/L) | 0.03 mg/L以下   |                   |                     |                |

備考) 検査は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。

\* アンモニア態窒素は、水道GLP適用範囲外である。検査は、上水試験方法(2011年版)に基づく方法で行った。

|       |                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 検査期間  | 令和2年1月6日 ~ 令和2年1月7日                                                         |
| 検査機関  | 茨城県企業局水質管理センター<br>〒300-0835 茨城県土浦市大岩田2972 TEL 029-826-8250 FAX 029-826-8196 |
| 検査責任者 | 水質検査課長 佐藤 賢                                                                 |



美浦村長 中島 栄 殿

 茨城県企業局水質管理センター  
 センター長 伊藤 睦雄

 JWWA-GLP045  
 水道 GLP 認定

## 浄水水質検査結果書

|          |                     |        |            |
|----------|---------------------|--------|------------|
| 受付番号     | 92                  | 採水時刻   | 9:10       |
| 受付年月日    | 令和2年2月17日           | 天候     | 曇          |
| 採水年月日    | 令和2年2月17日           | 気温     | 11.5 (℃)   |
| 給水事業体    | 美浦村                 | 水温     | 9.5 (℃)    |
| 採水場所     | 大谷保育所               | 遊離残留塩素 | 0.2 (mg/L) |
| 検査区分     | 省略不可能項目             |        |            |
| 採水者所属・氏名 | 美浦村経済建設部上下水道課 芝野 憲史 |        |            |

| 検査項目                               | 検査結果     | 基準値           | 検査項目              | 検査結果                    | 基準値            |
|------------------------------------|----------|---------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| 一般細菌                               | 0 (個/ml) | 100 個/ml以下    | プロモホルム            | - (mg/L)                | 0.09 mg/L以下    |
| 大腸菌                                | 不検出      | 検出されないこと      | ホルムアルデヒド          | - (mg/L)                | 0.08 mg/L以下    |
| カドミウム及びその化合物                       | - (mg/L) | 0.003 mg/L以下  | 亜鉛及びその化合物         | - (mg/L)                | 1.0 mg/L以下     |
| 水銀及びその化合物                          | - (mg/L) | 0.0005 mg/L以下 | アルミニウム及びその化合物     | - (mg/L)                | 0.2 mg/L以下     |
| セレン及びその化合物                         | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | 鉄及びその化合物          | - (mg/L)                | 0.3 mg/L以下     |
| 鉛及びその化合物                           | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | 銅及びその化合物          | - (mg/L)                | 1.0 mg/L以下     |
| ヒ素及びその化合物                          | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | ナトリウム及びその化合物      | - (mg/L)                | 200 mg/L以下     |
| 六価クロム化合物                           | - (mg/L) | 0.05 mg/L以下   | マンガン及びその化合物       | - (mg/L)                | 0.05 mg/L以下    |
| 亜硝酸態窒素                             | - (mg/L) | 0.04 mg/L以下   | 塩化物イオン            | 36.0 (mg/L)             | 200 mg/L以下     |
| シアン化合物イオン及び塩化シアン                   | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | - (mg/L)                | 300 mg/L以下     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | - (mg/L) | 10 mg/L以下     | 蒸発残留物             | - (mg/L)                | 500 mg/L以下     |
| フッ素及びその化合物                         | - (mg/L) | 0.8 mg/L以下    | 陰イオン界面活性剤         | - (mg/L)                | 0.2 mg/L以下     |
| 砒素及びその化合物                          | - (mg/L) | 1.0 mg/L以下    | ジエオキシ             | - (mg/L)                | 0.00001 mg/L以下 |
| 四塩化炭素                              | - (mg/L) | 0.002 mg/L以下  | 2-メチルイソボルネオール     | - (mg/L)                | 0.00001 mg/L以下 |
| 1,4-ジニトロベンゼン                       | - (mg/L) | 0.05 mg/L以下   | 非イオン界面活性剤         | - (mg/L)                | 0.02 mg/L以下    |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | - (mg/L) | 0.04 mg/L以下   | フェノール類            | - (mg/L)                | 0.005 mg/L以下   |
| ジクロロメタン                            | - (mg/L) | 0.02 mg/L以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.8 (mg/L)              | 3 mg/L以下       |
| テトラクロロエチレン                         | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | pH値               | 7.57                    | 5.8以上8.6以下     |
| トリクロロエチレン                          | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | 味                 | 異常なし                    | 異常でないこと        |
| ベンゼン                               | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   | 臭気                | 異常なし                    | 異常でないこと        |
| 塩素酸                                | - (mg/L) | 0.6 mg/L以下    | 色度                | 1 (度)                   | 5 度以下          |
| クロロ酢酸                              | - (mg/L) | 0.02 mg/L以下   | 濁度                | 0.4 (度)                 | 2 度以下          |
| クロロホルム                             | - (mg/L) | 0.06 mg/L以下   |                   |                         |                |
| ジクロロ酢酸                             | - (mg/L) | 0.03 mg/L以下   | アンモニア態窒素 *        | 0.02未満 (mg/L)           | -              |
| ジプロモクロロメタン                         | - (mg/L) | 0.1 mg/L以下    |                   |                         |                |
| 臭素酸                                | - (mg/L) | 0.01 mg/L以下   |                   |                         |                |
| 総トリハロメタン                           | - (mg/L) | 0.1 mg/L以下    | 判定                | 上記水質項目については<br>すべて基準に適合 |                |
| トリクロロ酢酸                            | - (mg/L) | 0.03 mg/L以下   |                   |                         |                |
| ブロモジクロロメタン                         | - (mg/L) | 0.03 mg/L以下   |                   |                         |                |


備考) 検査は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。

\* アンモニア態窒素は、水道GLP適用範囲外である。検査は、上水試験方法(2011年版)に基づく方法で行った。

|       |                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 検査期間  | 令和2年2月17日 ~ 令和2年2月18日                                                       |
| 検査機関  | 茨城県企業局水質管理センター<br>〒300-0835 茨城県土浦市大岩田2972 TEL 029-826-8250 FAX 029-826-8196 |
| 検査責任者 | 水質検査課長 佐藤 賢                                                                 |



美浦村長 中島 栄 殿

 茨城県企業局水質管理センター  
 センター長 伊藤 睦雄

 JWWA-GLP045  
 水道GLP認定

## 浄水水質検査結果書

|          |                     |        |            |
|----------|---------------------|--------|------------|
| 受付番号     | 94                  | 採水時刻   | 9:00       |
| 受付年月日    | 令和2年3月2日            | 天候     | 雨          |
| 採水年月日    | 令和2年3月2日            | 気温     | 9.0 (℃)    |
| 給水事業体    | 美浦村                 | 水温     | 11.0 (℃)   |
| 採水場所     | 大谷保育所               | 遊離残留塩素 | 0.3 (mg/L) |
| 検査区分     | 浄水全項目               |        |            |
| 採水者所属・氏名 | 美浦村経済建設部上下水道課 芝野 憲史 |        |            |

| 検査項目                             | 検査結果             | 基準値           | 検査項目              | 検査結果                | 基準値            |
|----------------------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 一般細菌                             | 0 (個/ml)         | 100 個/ml以下    | フッ素ホルム            | 0.0029 (mg/L)       | 0.09 mg/L以下    |
| 大腸菌                              | 不検出              | 検出されないこと      | ホルムアルデヒド          | 0.002未満 (mg/L)      | 0.08 mg/L以下    |
| カドミウム及びその化合物                     | 0.0003未満 (mg/L)  | 0.003 mg/L以下  | 亜鉛及びその化合物         | 0.01未満 (mg/L)       | 1.0 mg/L以下     |
| 水銀及びその化合物                        | 0.00005未満 (mg/L) | 0.0005 mg/L以下 | アルミニウム及びその化合物     | 0.01 (mg/L)         | 0.2 mg/L以下     |
| セレン及びその化合物                       | 0.001未満 (mg/L)   | 0.01 mg/L以下   | 鉄及びその化合物          | 0.01 (mg/L)         | 0.3 mg/L以下     |
| 鉛及びその化合物                         | 0.001未満 (mg/L)   | 0.01 mg/L以下   | 銅及びその化合物          | 0.01未満 (mg/L)       | 1.0 mg/L以下     |
| ヒ素及びその化合物                        | 0.001未満 (mg/L)   | 0.01 mg/L以下   | ナトリウム及びその化合物      | 24.6 (mg/L)         | 200 mg/L以下     |
| 六価クロム化合物                         | 0.001未満 (mg/L)   | 0.05 mg/L以下   | マンガン及びその化合物       | 0.001未満 (mg/L)      | 0.05 mg/L以下    |
| 亜硝酸態窒素                           | 0.004未満 (mg/L)   | 0.04 mg/L以下   | 塩化物イオン            | 36.1 (mg/L)         | 200 mg/L以下     |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                  | 0.001未満 (mg/L)   | 0.01 mg/L以下   | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 65.8 (mg/L)         | 300 mg/L以下     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                    | 0.46 (mg/L)      | 10 mg/L以下     | 蒸発残留物             | 160 (mg/L)          | 500 mg/L以下     |
| フッ素及びその化合物                       | 0.09 (mg/L)      | 0.8 mg/L以下    | 陰イオン界面活性剤         | 0.02未満 (mg/L)       | 0.2 mg/L以下     |
| 砒素及びその化合物                        | 0.02 (mg/L)      | 1.0 mg/L以下    | ジエオキシシ            | 0.000001未満 (mg/L)   | 0.00001 mg/L以下 |
| 四塩化炭素                            | 0.0001未満 (mg/L)  | 0.002 mg/L以下  | 2-メチルイソボルネオール     | 0.000001未満 (mg/L)   | 0.00001 mg/L以下 |
| 1,4-ジニトロキシ                       | 0.005未満 (mg/L)   | 0.05 mg/L以下   | 非イオン界面活性剤         | 0.002未満 (mg/L)      | 0.02 mg/L以下    |
| シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン | 0.0002未満 (mg/L)  | 0.04 mg/L以下   | フェノール類            | 0.0005未満 (mg/L)     | 0.005 mg/L以下   |
| ジクロロメタン                          | 0.0001未満 (mg/L)  | 0.02 mg/L以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.8 (mg/L)          | 3 mg/L以下       |
| テトラクロロエチレン                       | 0.0001未満 (mg/L)  | 0.01 mg/L以下   | pH値               | 7.53                | 5.8以上8.6以下     |
| トリクロロエチレン                        | 0.0001未満 (mg/L)  | 0.01 mg/L以下   | 味                 | 異常なし                | 異常でないこと        |
| ベンゼン                             | 0.0001未満 (mg/L)  | 0.01 mg/L以下   | 臭気                | 異常なし                | 異常でないこと        |
| 塩素酸                              | 0.08 (mg/L)      | 0.6 mg/L以下    | 色度                | 0 (度)               | 5 度以下          |
| クロロ酢酸                            | 0.001未満 (mg/L)   | 0.02 mg/L以下   | 濁度                | 0.1未満 (度)           | 2 度以下          |
| クロホルム                            | 0.0022 (mg/L)    | 0.06 mg/L以下   |                   |                     |                |
| ジクロロ酢酸                           | 0.001未満 (mg/L)   | 0.03 mg/L以下   | アンモニア態窒素 *        | 0.02未満 (mg/L)       | —              |
| ジブromクロロメタン                      | 0.0028 (mg/L)    | 0.1 mg/L以下    |                   |                     |                |
| 臭素酸                              | 0.001未満 (mg/L)   | 0.01 mg/L以下   |                   |                     |                |
| 総トリハロメタン                         | 0.0102 (mg/L)    | 0.1 mg/L以下    | 判定                | 上記水質項目についてはすべて基準に適合 |                |
| トリクロロ酢酸                          | 0.001未満 (mg/L)   | 0.03 mg/L以下   |                   |                     |                |
| ブromクロロメタン                       | 0.0023 (mg/L)    | 0.03 mg/L以下   |                   |                     |                |

備考) 検査は、厚生労働省告示第261号に基づく方法で行った。

\* アンモニア態窒素は、水道GLP適用範囲外である。検査は、上水試験方法(2011年版)に基づく方法で行った。

|       |                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 検査期間  | 令和2年3月2日 ~ 令和2年3月4日                                                         |
| 検査機関  | 茨城県企業局水質管理センター<br>〒300-0835 茨城県土浦市大岩田2972 TEL 029-826-8250 FAX 029-826-8196 |
| 検査責任者 | 水質検査課長 佐藤 賢                                                                 |