（様式第3号）

企 水 セ 第 19-2 号
令 和 2 年 4 月 15 日

美浦村長　中島　栄　殿

茨城県企業局水質管理センター
センター長　伊藤　睦雄

JWWA－GLP045
水道ＧＬＰ認定

浄 水 水 質 検 査 結 果 書

		結果書番号	8
受付番号	2	採水時刻	11:00
受付年月日	令和2年4月6日	天候	晴
採水年月日	令和2年4月6日	気温	15.5 （℃）
給水事業体	美浦村	水温	15.0 （℃）
採水場所	大山東部公民館	遊離残留塩素	0.2 (mg/L)
検査区分	省略不可能項目，臭気原因物質		
採水者所属・氏名	美浦村経済建設部上下水道課　西澤　春樹		

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0 (個/ml)	100 個/ml以下	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	－ (mg/L)	0.09 mg/L以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	－ (mg/L)	0.08 mg/L以下
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	－ (mg/L)	0.003 mg/L以下	亜鉛及びその化合物	－ (mg/L)	1.0 mg/L以下
水銀及びその化合物	－ (mg/L)	0.0005 mg/L以下	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	－ (mg/L)	0.2 mg/L以下
ｾﾚﾝ及びその化合物	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	鉄及びその化合物	－ (mg/L)	0.3 mg/L以下
鉛及びその化合物	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	銅及びその化合物	－ (mg/L)	1.0 mg/L以下
ヒ素及びその化合物	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	－ (mg/L)	200 mg/L以下
六価ｸﾛﾑ化合物	－ (mg/L)	0.02 mg/L以下	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	－ (mg/L)	0.05 mg/L以下
亜硝酸態窒素	－ (mg/L)	0.04 mg/L以下	塩化物ｲｵﾝ	35.3 (mg/L)	200 mg/L以下
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	ｶﾙｼｳﾑ，ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	－ (mg/L)	300 mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－ (mg/L)	10 mg/L以下	蒸発残留物	－ (mg/L)	500 mg/L以下
ﾌｯ素及びその化合物	－ (mg/L)	0.8 mg/L以下	陰ｲｵﾝ界面活性剤	－ (mg/L)	0.2 mg/L以下
ﾎｳ素及びその化合物	－ (mg/L)	1.0 mg/L以下	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.000001未満 (mg/L)	0.00001 mg/L以下
四塩化炭素	－ (mg/L)	0.002 mg/L以下	2－ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.000002 (mg/L)	0.00001 mg/L以下
1，4－ｼﾞｵｷｻﾝ	－ (mg/L)	0.05 mg/L以下	非ｲｵﾝ界面活性剤	－ (mg/L)	0.02 mg/L以下
ｼｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－ (mg/L)	0.04 mg/L以下	ﾌｪﾉｰﾙ類	－ (mg/L)	0.005 mg/L以下
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－ (mg/L)	0.02 mg/L以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6 (mg/L)	3 mg/L以下
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	pH値	7.58	5.8以上8.6以下
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
塩素酸	－ (mg/L)	0.6 mg/L以下	色度	0 (度)	5 度以下
ｸﾛﾛ酢酸	－ (mg/L)	0.02 mg/L以下	濁度	0.1未満 (度)	2 度以下
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	－ (mg/L)	0.06 mg/L以下			
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	－ (mg/L)	0.03 mg/L以下	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素 ＊	0.02未満 (mg/L)	－
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－ (mg/L)	0.1 mg/L以下			
臭素酸	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下			
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	－ (mg/L)	0.1 mg/L以下	判定	上記水質項目についてはすべて基準に適合	
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	－ (mg/L)	0.03 mg/L以下			
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－ (mg/L)	0.03 mg/L以下			

備考）検査は，厚生労働省告示第２６１号に基づく方法で行った。
＊ アンモニア態窒素は，水道GLP適用範囲外である。検査は，上水試験方法（2011年版）に基づく方法で行った。

検査期間	令和2年4月6日 ～ 令和2年4月7日
検査機関	茨城県企業局水質管理センター 〒300-0835　茨城県土浦市大岩田2972　TEL 029-826-8250　FAX 029-826-8196
検査責任者	水質検査課長　佐藤　賢

（様式第3号）

企 水 セ 第 76-2 号
令 和 2 年 5 月 22 日

美浦村長　中島　栄　殿

茨城県企業局水質管理センター
センター長　伊藤　睦雄

JWWA－GLP045
水道ＧＬＰ認定

浄水水質検査結果書

			結果書番号	41
受付番号	10	採水時刻	10:30	
受付年月日	令和2年5月11日	天候	晴	
採水年月日	令和2年5月11日	気温	25.5 （℃）	
給水事業体	美浦村	水温	19.0 （℃）	
採水場所	大山東部公民館	遊離残留塩素	0.1 (mg/L)	
検査区分	省略不可能項目，臭気原因物質			
採水者所属・氏名	美浦村経済建設部上下水道課　西澤　春樹			

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0 (個/ml)	100 個/ml以下	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	－ (mg/L)	0.09 mg/L以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	－ (mg/L)	0.08 mg/L以下
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	－ (mg/L)	0.003 mg/L以下	亜鉛及びその化合物	－ (mg/L)	1.0 mg/L以下
水銀及びその化合物	－ (mg/L)	0.0005 mg/L以下	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	－ (mg/L)	0.2 mg/L以下
ｾﾚﾝ及びその化合物	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	鉄及びその化合物	－ (mg/L)	0.3 mg/L以下
鉛及びその化合物	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	銅及びその化合物	－ (mg/L)	1.0 mg/L以下
ヒ素及びその化合物	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	－ (mg/L)	200 mg/L以下
六価ｸﾛﾑ化合物	－ (mg/L)	0.02 mg/L以下	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	－ (mg/L)	0.05 mg/L以下
亜硝酸態窒素	－ (mg/L)	0.04 mg/L以下	塩化物ｲｵﾝ	36.3 (mg/L)	200 mg/L以下
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	ｶﾙｼｳﾑ，ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	－ (mg/L)	300 mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－ (mg/L)	10 mg/L以下	蒸発残留物	－ (mg/L)	500 mg/L以下
ﾌｯ素及びその化合物	－ (mg/L)	0.8 mg/L以下	陰ｲｵﾝ界面活性剤	－ (mg/L)	0.2 mg/L以下
ﾎｳ素及びその化合物	－ (mg/L)	1.0 mg/L以下	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.000001未満 (mg/L)	0.00001 mg/L以下
四塩化炭素	－ (mg/L)	0.002 mg/L以下	2－ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.000002 (mg/L)	0.00001 mg/L以下
1，4－ｼﾞｵｷｻﾝ	－ (mg/L)	0.05 mg/L以下	非ｲｵﾝ界面活性剤	－ (mg/L)	0.02 mg/L以下
ｼｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－ (mg/L)	0.04 mg/L以下	ﾌｪﾉｰﾙ類	－ (mg/L)	0.005 mg/L以下
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－ (mg/L)	0.02 mg/L以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6 (mg/L)	3 mg/L以下
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	pH値	7.67	5.8以上8.6以下
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
塩素酸	－ (mg/L)	0.6 mg/L以下	色度	0 (度)	5 度以下
ｸﾛﾛ酢酸	－ (mg/L)	0.02 mg/L以下	濁度	0.1未満 (度)	2 度以下
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	－ (mg/L)	0.06 mg/L以下			
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	－ (mg/L)	0.03 mg/L以下	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素 ＊	0.02未満 (mg/L)	－
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－ (mg/L)	0.1 mg/L以下			
臭素酸	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下			
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	－ (mg/L)	0.1 mg/L以下	判定	上記水質項目についてはすべて基準に適合	
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	－ (mg/L)	0.03 mg/L以下			
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－ (mg/L)	0.03 mg/L以下			

備考）検査は，厚生労働省告示第２６１号に基づく方法で行った。
＊ アンモニア態窒素は，水道GLP適用範囲外である。検査は，上水試験方法（2011年版）に基づく方法で行った。

検査期間	令和2年5月11日 ～ 令和2年5月12日
検査機関	茨城県企業局水質管理センター 〒300-0835　茨城県土浦市大岩田2972　TEL 029-826-8250　FAX 029-826-8196
検査責任者	水質検査課長　佐藤　賢

（様式第3号）

企 水 セ 第 116-2 号
令 和 2 年 6 月 11 日

美浦村長　中島　栄　殿

茨城県企業局水質管理センター
センター長　伊藤　睦雄

JWWA−GLP045
水道ＧＬＰ認定

浄 水 水 質 検 査 結 果 書

			結果書番号	74
受付番号	19	採水時刻	9:10	
受付年月日	令和2年6月1日	天候	曇	
採水年月日	令和2年6月1日	気温	25.5 （℃）	
給水事業体	美浦村	水温	21.5 （℃）	
採水場所	大山東部公民館	遊離残留塩素	0.3 （mg/L）	
検査区分	省略不可能項目，消毒副生成物，臭気原因物質，その他			
採水者所属・氏名	美浦村経済建設部上下水道課　西澤　春樹			

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0 (個/ml)	100 個/ml以下	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.0026 (mg/L)	0.09 mg/L以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.002未満 (mg/L)	0.08 mg/L以下
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	− (mg/L)	0.003 mg/L以下	亜鉛及びその化合物	− (mg/L)	1.0 mg/L以下
水銀及びその化合物	− (mg/L)	0.0005 mg/L以下	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.03 (mg/L)	0.2 mg/L以下
ｾﾚﾝ及びその化合物	− (mg/L)	0.01 mg/L以下	鉄及びその化合物	− (mg/L)	0.3 mg/L以下
鉛及びその化合物	− (mg/L)	0.01 mg/L以下	銅及びその化合物	− (mg/L)	1.0 mg/L以下
ヒ素及びその化合物	− (mg/L)	0.01 mg/L以下	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	− (mg/L)	200 mg/L以下
六価ｸﾛﾑ化合物	− (mg/L)	0.02 mg/L以下	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	− (mg/L)	0.05 mg/L以下
亜硝酸態窒素	− (mg/L)	0.04 mg/L以下	塩化物ｲｵﾝ	35.8 (mg/L)	200 mg/L以下
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.001未満 (mg/L)	0.01 mg/L以下	ｶﾙｼｳﾑ，ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	66.3 (mg/L)	300 mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	− (mg/L)	10 mg/L以下	蒸発残留物	186 (mg/L)	500 mg/L以下
ﾌｯ素及びその化合物	− (mg/L)	0.8 mg/L以下	陰ｲｵﾝ界面活性剤	− (mg/L)	0.2 mg/L以下
ﾎｳ素及びその化合物	− (mg/L)	1.0 mg/L以下	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.000001未満 (mg/L)	0.00001 mg/L以下
四塩化炭素	− (mg/L)	0.002 mg/L以下	2−ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.000002 (mg/L)	0.00001 mg/L以下
1,4−ｼﾞｵｷｻﾝ	− (mg/L)	0.05 mg/L以下	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.002未満 (mg/L)	0.02 mg/L以下
ｼｽ−1,2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ−1,2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	− (mg/L)	0.04 mg/L以下	ﾌｪﾉｰﾙ類	− (mg/L)	0.005 mg/L以下
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	− (mg/L)	0.02 mg/L以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3 (mg/L)	3 mg/L以下
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	− (mg/L)	0.01 mg/L以下	pH値	7.42	5.8以上8.6以下
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	− (mg/L)	0.01 mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	− (mg/L)	0.01 mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
塩素酸	0.13 (mg/L)	0.6 mg/L以下	色度	0 (度)	5 度以下
ｸﾛﾛ酢酸	0.001未満 (mg/L)	0.02 mg/L以下	濁度	0.1未満 (度)	2 度以下
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.0019 (mg/L)	0.06 mg/L以下			
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.001未満 (mg/L)	0.03 mg/L以下	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素 ＊	0.02未満 (mg/L)	−
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.0028 (mg/L)	0.1 mg/L以下			
臭素酸	0.001未満 (mg/L)	0.01 mg/L以下			
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.0091 (mg/L)	0.1 mg/L以下	判定	上記水質項目についてはすべて基準に適合	
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.001未満 (mg/L)	0.03 mg/L以下			
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.0018 (mg/L)	0.03 mg/L以下			

備考）検査は，厚生労働省告示第２６１号に基づく方法で行った。
＊ アンモニア態窒素は，水道GLP適用範囲外である。検査は，上水試験方法（2011年版）に基づく方法で行った。

検査期間	令和2年6月1日 ～ 令和2年6月3日
検査機関	茨城県企業局水質管理センター 〒300-0835　茨城県土浦市大岩田2972　TEL 029-826-8250　FAX 029-826-8196
検査責任者	水質検査課長　佐藤　賢

（様式第3号）

企 水 セ 第 185-2 号
令 和 2 年 7 月 16 日

美浦村長　中島　栄　殿

茨城県企業局水質管理センター
センター長　伊藤　睦雄

JWWA－GLP045
水道ＧＬＰ認定

浄 水 水 質 検 査 結 果 書

		結果書番号	107
受付番号	27	採水時刻	10:20
受付年月日	令和2年7月6日	天候	雨
採水年月日	令和2年7月6日	気温	23.0 （℃）
給水事業体	美浦村	水温	25.0 （℃）
採水場所	大山東部公民館	遊離残留塩素	0.1 (mg/L)
検査区分	省略不可能項目		
採水者所属・氏名	美浦村経済建設部上下水道課　西澤　春樹		

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0 (個/ml)	100 個/ml以下	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	－ (mg/L)	0.09 mg/L以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	－ (mg/L)	0.08 mg/L以下
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	－ (mg/L)	0.003 mg/L以下	亜鉛及びその化合物	－ (mg/L)	1.0 mg/L以下
水銀及びその化合物	－ (mg/L)	0.0005 mg/L以下	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	－ (mg/L)	0.2 mg/L以下
ｾﾚﾝ及びその化合物	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	鉄及びその化合物	－ (mg/L)	0.3 mg/L以下
鉛及びその化合物	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	銅及びその化合物	－ (mg/L)	1.0 mg/L以下
ヒ素及びその化合物	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	－ (mg/L)	200 mg/L以下
六価ｸﾛﾑ化合物	－ (mg/L)	0.02 mg/L以下	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	－ (mg/L)	0.05 mg/L以下
亜硝酸態窒素	－ (mg/L)	0.04 mg/L以下	塩化物ｲｵﾝ	35.4 (mg/L)	200 mg/L以下
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	ｶﾙｼｳﾑ，ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	－ (mg/L)	300 mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－ (mg/L)	10 mg/L以下	蒸発残留物	－ (mg/L)	500 mg/L以下
ﾌｯ素及びその化合物	－ (mg/L)	0.8 mg/L以下	陰ｲｵﾝ界面活性剤	－ (mg/L)	0.2 mg/L以下
ﾎｳ素及びその化合物	－ (mg/L)	1.0 mg/L以下	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	－ (mg/L)	0.00001 mg/L以下
四塩化炭素	－ (mg/L)	0.002 mg/L以下	2－ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	－ (mg/L)	0.00001 mg/L以下
1，4－ｼﾞｵｷｻﾝ	－ (mg/L)	0.05 mg/L以下	非ｲｵﾝ界面活性剤	－ (mg/L)	0.02 mg/L以下
ｼｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－ (mg/L)	0.04 mg/L以下	ﾌｪﾉｰﾙ類	－ (mg/L)	0.005 mg/L以下
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－ (mg/L)	0.02 mg/L以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.6 (mg/L)	3 mg/L以下
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	pH値	7.56	5.8以上8.6以下
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
塩素酸	－ (mg/L)	0.6 mg/L以下	色度	0 (度)	5 度以下
ｸﾛﾛ酢酸	－ (mg/L)	0.02 mg/L以下	濁度	0.1未満 (度)	2 度以下
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	－ (mg/L)	0.06 mg/L以下			
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	－ (mg/L)	0.03 mg/L以下	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素 ＊	0.02未満 (mg/L)	－
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－ (mg/L)	0.1 mg/L以下			
臭素酸	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下			
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	－ (mg/L)	0.1 mg/L以下	判定	上記水質項目についてはすべて基準に適合	
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	－ (mg/L)	0.03 mg/L以下			
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－ (mg/L)	0.03 mg/L以下			

備考）検査は，厚生労働省告示第２６１号に基づく方法で行った。
＊ アンモニア態窒素は，水道GLP適用範囲外である。検査は，上水試験方法（2011年版）に基づく方法で行った。

検査期間	令和2年7月6日 ～ 令和2年7月8日
検査機関	茨城県企業局水質管理センター 〒300-0835　茨城県土浦市大岩田2972　TEL 029-826-8250　FAX 029-826-8196
検査責任者	水質検査課長　佐藤　賢

（様式第3号）

企 水 セ 第 221-2 号
令 和 2 年 8 月 13 日

美浦村長　中島　栄　殿

茨城県企業局水質管理センター
センター長　伊藤　睦雄

JWWA－GLP045
水道ＧＬＰ認定

浄 水 水 質 検 査 結 果 書

		結果書番号	142
受付番号	36	採水時刻	9:45
受付年月日	令和2年8月3日	天候	晴
採水年月日	令和2年8月3日	気温	28.0 （℃）
給水事業体	美浦村	水温	24.5 （℃）
採水場所	大山東部公民館	遊離残留塩素	0.2 (mg/L)
検査区分	省略不可能項目		
採水者所属・氏名	美浦村経済建設部上下水道課　西澤　春樹		

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0 (個/ml)	100 個/ml以下	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	－ (mg/L)	0.09 mg/L以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	－ (mg/L)	0.08 mg/L以下
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	－ (mg/L)	0.003 mg/L以下	亜鉛及びその化合物	－ (mg/L)	1.0 mg/L以下
水銀及びその化合物	－ (mg/L)	0.0005 mg/L以下	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	－ (mg/L)	0.2 mg/L以下
ｾﾚﾝ及びその化合物	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	鉄及びその化合物	－ (mg/L)	0.3 mg/L以下
鉛及びその化合物	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	銅及びその化合物	－ (mg/L)	1.0 mg/L以下
ヒ素及びその化合物	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	－ (mg/L)	200 mg/L以下
六価ｸﾛﾑ化合物	－ (mg/L)	0.02 mg/L以下	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	－ (mg/L)	0.05 mg/L以下
亜硝酸態窒素	－ (mg/L)	0.04 mg/L以下	塩化物ｲｵﾝ	32.0 (mg/L)	200 mg/L以下
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	ｶﾙｼｳﾑ，ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	－ (mg/L)	300 mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－ (mg/L)	10 mg/L以下	蒸発残留物	－ (mg/L)	500 mg/L以下
ﾌｯ素及びその化合物	－ (mg/L)	0.8 mg/L以下	陰ｲｵﾝ界面活性剤	－ (mg/L)	0.2 mg/L以下
ﾎｳ素及びその化合物	－ (mg/L)	1.0 mg/L以下	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	－ (mg/L)	0.00001 mg/L以下
四塩化炭素	－ (mg/L)	0.002 mg/L以下	2－ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	－ (mg/L)	0.00001 mg/L以下
1，4－ｼﾞｵｷｻﾝ	－ (mg/L)	0.05 mg/L以下	非ｲｵﾝ界面活性剤	－ (mg/L)	0.02 mg/L以下
ｼｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－ (mg/L)	0.04 mg/L以下	ﾌｪﾉｰﾙ類	－ (mg/L)	0.005 mg/L以下
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－ (mg/L)	0.02 mg/L以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.7 (mg/L)	3 mg/L以下
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	pH値	7.50	5.8以上8.6以下
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
塩素酸	－ (mg/L)	0.6 mg/L以下	色度	0 (度)	5 度以下
ｸﾛﾛ酢酸	－ (mg/L)	0.02 mg/L以下	濁度	0.1未満 (度)	2 度以下
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	－ (mg/L)	0.06 mg/L以下			
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	－ (mg/L)	0.03 mg/L以下	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素 ＊	0.02未満 (mg/L)	－
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－ (mg/L)	0.1 mg/L以下			
臭素酸	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下			
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	－ (mg/L)	0.1 mg/L以下	判定	上記水質項目についてはすべて基準に適合	
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	－ (mg/L)	0.03 mg/L以下			
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－ (mg/L)	0.03 mg/L以下			

備考）検査は，厚生労働省告示第２６１号に基づく方法で行った。
＊ アンモニア態窒素は，水道GLP適用範囲外である。検査は，上水試験方法（2011年版）に基づく方法で行った。

検査期間	令和2年8月3日 ～ 令和2年8月5日
検査機関	茨城県企業局水質管理センター 〒300-0835　茨城県土浦市大岩田2972　TEL 029-826-8250　FAX 029-826-8196
検査責任者	水質検査課長　佐藤　賢

（様式第3号）

企 水 セ 第 267-2 号
令 和 2 年 9 月 11 日

美浦村長　中島　栄　殿

茨城県企業局水質管理センター
センター長　伊藤　睦雄

JWWA－GLP045
水道ＧＬＰ認定

浄 水 水 質 検 査 結 果 書

		結果書番号	178
受付番号	44	採水時刻	9:30
受付年月日	令和2年9月1日	天候	曇
採水年月日	令和2年9月1日	気温	28.0 （℃）
給水事業体	美浦村	水温	30.0 （℃）
採水場所	大山東部公民館	遊離残留塩素	0.1 (mg/L)
検査区分	省略不可能項目，消毒副生成物，その他		
採水者所属・氏名	美浦村経済建設部上下水道課　西澤　春樹		

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0 (個/ml)	100 個/ml以下	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.0062 (mg/L)	0.09 mg/L以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.002未満 (mg/L)	0.08 mg/L以下
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	－ (mg/L)	0.003 mg/L以下	亜鉛及びその化合物	－ (mg/L)	1.0 mg/L以下
水銀及びその化合物	－ (mg/L)	0.0005 mg/L以下	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.04 (mg/L)	0.2 mg/L以下
ｾﾚﾝ及びその化合物	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	鉄及びその化合物	－ (mg/L)	0.3 mg/L以下
鉛及びその化合物	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	銅及びその化合物	－ (mg/L)	1.0 mg/L以下
ヒ素及びその化合物	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	－ (mg/L)	200 mg/L以下
六価ｸﾛﾑ化合物	－ (mg/L)	0.02 mg/L以下	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	－ (mg/L)	0.05 mg/L以下
亜硝酸態窒素	－ (mg/L)	0.04 mg/L以下	塩化物ｲｵﾝ	33.6 (mg/L)	200 mg/L以下
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.001未満 (mg/L)	0.01 mg/L以下	ｶﾙｼｳﾑ，ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	70.4 (mg/L)	300 mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－ (mg/L)	10 mg/L以下	蒸発残留物	155 (mg/L)	500 mg/L以下
ﾌｯ素及びその化合物	－ (mg/L)	0.8 mg/L以下	陰ｲｵﾝ界面活性剤	－ (mg/L)	0.2 mg/L以下
ﾎｳ素及びその化合物	－ (mg/L)	1.0 mg/L以下	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	－ (mg/L)	0.00001 mg/L以下
四塩化炭素	－ (mg/L)	0.002 mg/L以下	2－ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	－ (mg/L)	0.00001 mg/L以下
1,4－ｼﾞｵｷｻﾝ	－ (mg/L)	0.05 mg/L以下	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.002未満 (mg/L)	0.02 mg/L以下
ｼｽ－1,2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ－1,2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－ (mg/L)	0.04 mg/L以下	ﾌｪﾉｰﾙ類	－ (mg/L)	0.005 mg/L以下
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－ (mg/L)	0.02 mg/L以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.9 (mg/L)	3 mg/L以下
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	pH値	7.48	5.8以上8.6以下
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
塩素酸	0.23 (mg/L)	0.6 mg/L以下	色度	0 (度)	5 度以下
ｸﾛﾛ酢酸	0.001未満 (mg/L)	0.02 mg/L以下	濁度	0.1未満 (度)	2 度以下
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.0098 (mg/L)	0.06 mg/L以下			
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.001 (mg/L)	0.03 mg/L以下	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素 ＊	0.02未満 (mg/L)	－
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.013 (mg/L)	0.1 mg/L以下			
臭素酸	0.001 (mg/L)	0.01 mg/L以下			
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.039 (mg/L)	0.1 mg/L以下	判定	上記水質項目についてはすべて基準に適合	
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.001未満 (mg/L)	0.03 mg/L以下			
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.010 (mg/L)	0.03 mg/L以下			

備考）検査は，厚生労働省告示第２６１号に基づく方法で行った。
＊ アンモニア態窒素は，水道GLP適用範囲外である。検査は，上水試験方法（2011年版）に基づく方法で行った。

検査期間	令和2年9月1日 ～ 令和2年9月8日
検査機関	茨城県企業局水質管理センター 〒300-0835　茨城県土浦市大岩田2972　TEL 029-826-8250　FAX 029-826-8196
検査責任者	水質検査課長　佐藤　賢

（様式第3号）

企 水 セ 第 312-2 号
令 和 2 年 10 月 16 日

美浦村長　中島　栄　殿

茨城県企業局水質管理センター
センター長　伊藤　睦雄

JWWA−GLP045
水道ＧＬＰ認定

浄 水 水 質 検 査 結 果 書

			結果書番号	212
受付番号	52	採水時刻	9:50	
受付年月日	令和2年10月5日	天候	曇	
採水年月日	令和2年10月5日	気温	23.0	（℃）
給水事業体	美浦村	水温	25.0	（℃）
採水場所	大山東部公民館	遊離残留塩素	0.1	(mg/L)
検査区分	省略不可能項目			
採水者所属・氏名	美浦村経済建設部上下水道課　西澤　春樹			

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0 (個/ml)	100 個/ml以下	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	− (mg/L)	0.09 mg/L以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	− (mg/L)	0.08 mg/L以下
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	− (mg/L)	0.003 mg/L以下	亜鉛及びその化合物	− (mg/L)	1.0 mg/L以下
水銀及びその化合物	− (mg/L)	0.0005 mg/L以下	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	− (mg/L)	0.2 mg/L以下
ｾﾚﾝ及びその化合物	− (mg/L)	0.01 mg/L以下	鉄及びその化合物	− (mg/L)	0.3 mg/L以下
鉛及びその化合物	− (mg/L)	0.01 mg/L以下	銅及びその化合物	− (mg/L)	1.0 mg/L以下
ヒ素及びその化合物	− (mg/L)	0.01 mg/L以下	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	− (mg/L)	200 mg/L以下
六価ｸﾛﾑ化合物	− (mg/L)	0.02 mg/L以下	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	− (mg/L)	0.05 mg/L以下
亜硝酸態窒素	− (mg/L)	0.04 mg/L以下	塩化物ｲｵﾝ	37.2 (mg/L)	200 mg/L以下
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	− (mg/L)	0.01 mg/L以下	ｶﾙｼｳﾑ，ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	− (mg/L)	300 mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	− (mg/L)	10 mg/L以下	蒸発残留物	− (mg/L)	500 mg/L以下
ﾌｯ素及びその化合物	− (mg/L)	0.8 mg/L以下	陰ｲｵﾝ界面活性剤	− (mg/L)	0.2 mg/L以下
ﾎｳ素及びその化合物	− (mg/L)	1.0 mg/L以下	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	− (mg/L)	0.00001 mg/L以下
四塩化炭素	− (mg/L)	0.002 mg/L以下	2−ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	− (mg/L)	0.00001 mg/L以下
1，4−ｼﾞｵｷｻﾝ	− (mg/L)	0.05 mg/L以下	非ｲｵﾝ界面活性剤	− (mg/L)	0.02 mg/L以下
ｼｽ−1，2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ−1，2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	− (mg/L)	0.04 mg/L以下	ﾌｪﾉｰﾙ類	− (mg/L)	0.005 mg/L以下
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	− (mg/L)	0.02 mg/L以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.1 (mg/L)	3 mg/L以下
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	− (mg/L)	0.01 mg/L以下	pH値	7.54	5.8以上8.6以下
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	− (mg/L)	0.01 mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	− (mg/L)	0.01 mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
塩素酸	− (mg/L)	0.6 mg/L以下	色度	0 (度)	5 度以下
ｸﾛﾛ酢酸	− (mg/L)	0.02 mg/L以下	濁度	0.1未満 (度)	2 度以下
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	− (mg/L)	0.06 mg/L以下			
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	− (mg/L)	0.03 mg/L以下	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素 ＊	0.02未満 (mg/L)	−
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	− (mg/L)	0.1 mg/L以下			
臭素酸	− (mg/L)	0.01 mg/L以下			
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	− (mg/L)	0.1 mg/L以下	判定	上記水質項目についてはすべて基準に適合	
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	− (mg/L)	0.03 mg/L以下			
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	− (mg/L)	0.03 mg/L以下			

備考）検査は，厚生労働省告示第２６１号に基づく方法で行った。
＊ アンモニア態窒素は，水道GLP適用範囲外である。検査は，上水試験方法（2011年版）に基づく方法で行った。

検査期間	令和2年10月5日 ～ 令和2年10月7日
検査機関	茨城県企業局水質管理センター 〒300-0835　茨城県土浦市大岩田2972　TEL 029-826-8250　FAX 029-826-8196
検査責任者	水質検査課長　佐藤　賢

（様式第3号）

企 水 セ 第 353-2 号
令 和 2 年 11 月 18 日

美浦村長　中島　栄　殿

茨城県企業局水質管理センター
センター長　伊藤　睦雄

JWWA－GLP045
水道ＧＬＰ認定

浄 水 水 質 検 査 結 果 書

		結果書番号	248
受付番号	61	採水時刻	9:38
受付年月日	令和2年11月9日	天候	晴
採水年月日	令和2年11月9日	気温	18.0 （℃）
給水事業体	美浦村	水温	20.5 （℃）
採水場所	大山東部公民館	遊離残留塩素	0.2 (mg/L)
検査区分	省略不可能項目		
採水者所属・氏名	美浦村経済建設部上下水道課　西澤　春樹		

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0 (個/ml)	100 個/ml以下	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	－ (mg/L)	0.09 mg/L以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	－ (mg/L)	0.08 mg/L以下
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	－ (mg/L)	0.003 mg/L以下	亜鉛及びその化合物	－ (mg/L)	1.0 mg/L以下
水銀及びその化合物	－ (mg/L)	0.0005 mg/L以下	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	－ (mg/L)	0.2 mg/L以下
ｾﾚﾝ及びその化合物	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	鉄及びその化合物	－ (mg/L)	0.3 mg/L以下
鉛及びその化合物	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	銅及びその化合物	－ (mg/L)	1.0 mg/L以下
ヒ素及びその化合物	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	－ (mg/L)	200 mg/L以下
六価ｸﾛﾑ化合物	－ (mg/L)	0.02 mg/L以下	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	－ (mg/L)	0.05 mg/L以下
亜硝酸態窒素	－ (mg/L)	0.04 mg/L以下	塩化物ｲｵﾝ	32.6 (mg/L)	200 mg/L以下
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	－ (mg/L)	300 mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－ (mg/L)	10 mg/L以下	蒸発残留物	－ (mg/L)	500 mg/L以下
ﾌｯ素及びその化合物	－ (mg/L)	0.8 mg/L以下	陰ｲｵﾝ界面活性剤	－ (mg/L)	0.2 mg/L以下
ﾎｳ素及びその化合物	－ (mg/L)	1.0 mg/L以下	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	－ (mg/L)	0.00001 mg/L以下
四塩化炭素	－ (mg/L)	0.002 mg/L以下	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	－ (mg/L)	0.00001 mg/L以下
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	－ (mg/L)	0.05 mg/L以下	非ｲｵﾝ界面活性剤	－ (mg/L)	0.02 mg/L以下
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－ (mg/L)	0.04 mg/L以下	ﾌｪﾉｰﾙ類	－ (mg/L)	0.005 mg/L以下
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－ (mg/L)	0.02 mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.2 (mg/L)	3 mg/L以下
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	pH値	7.56	5.8以上8.6以下
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
塩素酸	－ (mg/L)	0.6 mg/L以下	色度	0 (度)	5 度以下
ｸﾛﾛ酢酸	－ (mg/L)	0.02 mg/L以下	濁度	0.1未満 (度)	2 度以下
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	－ (mg/L)	0.06 mg/L以下			
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	－ (mg/L)	0.03 mg/L以下	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素 ＊	0.02未満 (mg/L)	－
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－ (mg/L)	0.1 mg/L以下			
臭素酸	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下			
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	－ (mg/L)	0.1 mg/L以下	判定	上記水質項目についてはすべて基準に適合	
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	－ (mg/L)	0.03 mg/L以下			
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－ (mg/L)	0.03 mg/L以下			

備考）検査は，厚生労働省告示第２６１号に基づく方法で行った。
＊ アンモニア態窒素は，水道GLP適用範囲外である。検査は，上水試験方法（2011年版）に基づく方法で行った。

検査期間	令和2年11月9日 ～ 令和2年11月10日
検査機関	茨城県企業局水質管理センター 〒300-0835　茨城県土浦市大岩田2972　TEL 029-826-8250　FAX 029-826-8196
検査責任者	水質検査課長　佐藤　賢

（様式第3号）

企 水 セ 第 388-2 号
令 和 2 年 12 月 11 日

美浦村長　中島　栄　殿

茨城県企業局水質管理センター
センター長　伊藤　睦雄

JWWA－GLP045
水道ＧＬＰ認定

浄 水 水 質 検 査 結 果 書

		結果書番号	283
受付番号	70	採水時刻	9:50
受付年月日	令和2年12月1日	天候	晴
採水年月日	令和2年12月1日	気温	13.0 （℃）
給水事業体	美浦村	水温	18.5 （℃）
採水場所	大山東部公民館	遊離残留塩素	0.2 (mg/L)
検査区分	浄水全項目		
採水者所属・氏名	美浦村経済建設部上下水道課　西澤　春樹		

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0 (個/ml)	100 個/ml以下	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.0038 (mg/L)	0.09 mg/L以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.002未満 (mg/L)	0.08 mg/L以下
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.0003未満 (mg/L)	0.003 mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	1 mg/L以下
水銀及びその化合物	0.00005未満 (mg/L)	0.0005 mg/L以下	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.02 (mg/L)	0.2 mg/L以下
ｾﾚﾝ及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01 mg/L以下	鉄及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	0.3 mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01 mg/L以下	銅及びその化合物	0.01未満 (mg/L)	1 mg/L以下
ヒ素及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.01 mg/L以下	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	26.3 (mg/L)	200 mg/L以下
六価ｸﾛﾑ化合物	0.001未満 (mg/L)	0.02 mg/L以下	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.001未満 (mg/L)	0.05 mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004未満 (mg/L)	0.04 mg/L以下	塩化物ｲｵﾝ	36.6 (mg/L)	200 mg/L以下
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.001未満 (mg/L)	0.01 mg/L以下	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	73.0 (mg/L)	300 mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.20 (mg/L)	10 mg/L以下	蒸発残留物	180 (mg/L)	500 mg/L以下
ﾌｯ素及びその化合物	0.13 (mg/L)	0.8 mg/L以下	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.02未満 (mg/L)	0.2 mg/L以下
ﾎｳ素及びその化合物	0.03 (mg/L)	1 mg/L以下	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.000001未満 (mg/L)	0.00001 mg/L以下
四塩化炭素	0.0001未満 (mg/L)	0.002 mg/L以下	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.000001未満 (mg/L)	0.00001 mg/L以下
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.005未満 (mg/L)	0.05 mg/L以下	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.002未満 (mg/L)	0.02 mg/L以下
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.0002未満 (mg/L)	0.04 mg/L以下	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.0005未満 (mg/L)	0.005 mg/L以下
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.0001未満 (mg/L)	0.02 mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.1 (mg/L)	3 mg/L以下
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.0001未満 (mg/L)	0.01 mg/L以下	pH値	7.62	5.8以上8.6以下
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.0001未満 (mg/L)	0.01 mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.0001未満 (mg/L)	0.01 mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
塩素酸	0.12 (mg/L)	0.6 mg/L以下	色度	0 (度)	5 度以下
ｸﾛﾛ酢酸	0.001未満 (mg/L)	0.02 mg/L以下	濁度	0.1未満 (度)	2 度以下
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.0087 (mg/L)	0.06 mg/L以下			
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.001未満 (mg/L)	0.03 mg/L以下	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素 ＊	0.02未満 (mg/L)	－
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.0095 (mg/L)	0.1 mg/L以下			
臭素酸	0.001未満 (mg/L)	0.01 mg/L以下			
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.032 (mg/L)	0.1 mg/L以下	判定	上記水質項目についてはすべて基準に適合	
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.001未満 (mg/L)	0.03 mg/L以下			
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.010 (mg/L)	0.03 mg/L以下			

備考）検査は，厚生労働省告示第２６１号に基づく方法で行った。
＊ アンモニア態窒素は，水道GLP適用範囲外である。検査は，上水試験方法（2011年版）に基づく方法で行った。

検査期間	令和2年12月1日 ～ 令和2年12月8日
検査機関	茨城県企業局水質管理センター 〒300-0835　茨城県土浦市大岩田2972　TEL 029-826-8250　FAX 029-826-8196
検査責任者	水質検査課長　佐藤　賢

（様式第3号）

企 水 セ 第 427-2 号
令 和 3 年 1 月 13 日

美浦村長　中島　栄　殿

茨城県企業局水質管理センター
センター長　伊藤　睦雄

JWWA－GLP045
水道ＧＬＰ認定

浄 水 水 質 検 査 結 果 書

		結果書番号	315
受付番号	78	採水時刻	9:25
受付年月日	令和3年1月4日	天候	晴
採水年月日	令和3年1月4日	気温	9.0 （℃）
給水事業体	美浦村	水温	8.5 （℃）
採水場所	大山東部公民館	遊離残留塩素	0.3 （mg/L）
検査区分	省略不可能項目		
採水者所属・氏名	美浦村経済建設部上下水道課　西澤　春樹		

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0 (個/ml)	100 個/ml以下	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	－ (mg/L)	0.09 mg/L以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	－ (mg/L)	0.08 mg/L以下
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	－ (mg/L)	0.003 mg/L以下	亜鉛及びその化合物	－ (mg/L)	1 mg/L以下
水銀及びその化合物	－ (mg/L)	0.0005 mg/L以下	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	－ (mg/L)	0.2 mg/L以下
ｾﾚﾝ及びその化合物	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	鉄及びその化合物	－ (mg/L)	0.3 mg/L以下
鉛及びその化合物	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	銅及びその化合物	－ (mg/L)	1 mg/L以下
ヒ素及びその化合物	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	－ (mg/L)	200 mg/L以下
六価ｸﾛﾑ化合物	－ (mg/L)	0.02 mg/L以下	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	－ (mg/L)	0.05 mg/L以下
亜硝酸態窒素	－ (mg/L)	0.04 mg/L以下	塩化物ｲｵﾝ	36.7 (mg/L)	200 mg/L以下
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	－ (mg/L)	300 mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－ (mg/L)	10 mg/L以下	蒸発残留物	－ (mg/L)	500 mg/L以下
ﾌｯ素及びその化合物	－ (mg/L)	0.8 mg/L以下	陰ｲｵﾝ界面活性剤	－ (mg/L)	0.2 mg/L以下
ﾎｳ素及びその化合物	－ (mg/L)	1 mg/L以下	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	－ (mg/L)	0.00001 mg/L以下
四塩化炭素	－ (mg/L)	0.002 mg/L以下	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	－ (mg/L)	0.00001 mg/L以下
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	－ (mg/L)	0.05 mg/L以下	非ｲｵﾝ界面活性剤	－ (mg/L)	0.02 mg/L以下
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－ (mg/L)	0.04 mg/L以下	ﾌｪﾉｰﾙ類	－ (mg/L)	0.005 mg/L以下
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－ (mg/L)	0.02 mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.0 (mg/L)	3 mg/L以下
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	pH値	7.58	5.8以上8.6以下
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
塩素酸	－ (mg/L)	0.6 mg/L以下	色度	0 (度)	5 度以下
ｸﾛﾛ酢酸	－ (mg/L)	0.02 mg/L以下	濁度	0.1未満 (度)	2 度以下
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	－ (mg/L)	0.06 mg/L以下			
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	－ (mg/L)	0.03 mg/L以下	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素 ＊	0.02未満 (mg/L)	－
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－ (mg/L)	0.1 mg/L以下			
臭素酸	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下			
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	－ (mg/L)	0.1 mg/L以下	判定	上記水質項目についてはすべて基準に適合	
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	－ (mg/L)	0.03 mg/L以下			
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－ (mg/L)	0.03 mg/L以下			

備考）検査は、厚生労働省告示第２６１号に基づく方法で行った。
＊ アンモニア態窒素は、水道GLP適用範囲外である。検査は、上水試験方法（2011年版）に基づく方法で行った。

検査期間	令和3年1月4日 ～ 令和3年1月5日
検査機関	茨城県企業局水質管理センター 〒300-0835　茨城県土浦市大岩田2972　TEL 029-826-8250　FAX 029-826-8196
検査責任者	水質検査課長　佐藤　賢

（様式第3号）

企 水 セ 第 464-2 号
令 和 3 年 2 月 10 日

美浦村長　中島　栄　殿

茨城県企業局水質管理センター
センター長　伊藤　睦雄

JWWA－GLP045
水道ＧＬＰ認定

浄 水 水 質 検 査 結 果 書

			結果書番号	348
受付番号	86	採水時刻	9:30	
受付年月日	令和3年2月1日	天候	曇	
採水年月日	令和3年2月1日	気温	7.0 （℃）	
給水事業体	美浦村	水温	11.0 （℃）	
採水場所	大山東部公民館	遊離残留塩素	0.3 （mg/L）	
検査区分	省略不可能項目			
採水者所属・氏名	美浦村経済建設部上下水道課　西澤　春樹			

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0 (個/ml)	100 個/ml以下	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	－ (mg/L)	0.09 mg/L以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	－ (mg/L)	0.08 mg/L以下
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	－ (mg/L)	0.003 mg/L以下	亜鉛及びその化合物	－ (mg/L)	1 mg/L以下
水銀及びその化合物	－ (mg/L)	0.0005 mg/L以下	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	－ (mg/L)	0.2 mg/L以下
ｾﾚﾝ及びその化合物	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	鉄及びその化合物	－ (mg/L)	0.3 mg/L以下
鉛及びその化合物	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	銅及びその化合物	－ (mg/L)	1 mg/L以下
ヒ素及びその化合物	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	－ (mg/L)	200 mg/L以下
六価ｸﾛﾑ化合物	－ (mg/L)	0.02 mg/L以下	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	－ (mg/L)	0.05 mg/L以下
亜硝酸態窒素	－ (mg/L)	0.04 mg/L以下	塩化物ｲｵﾝ	39.2 (mg/L)	200 mg/L以下
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	－ (mg/L)	300 mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－ (mg/L)	10 mg/L以下	蒸発残留物	－ (mg/L)	500 mg/L以下
ﾌｯ素及びその化合物	－ (mg/L)	0.8 mg/L以下	陰ｲｵﾝ界面活性剤	－ (mg/L)	0.2 mg/L以下
ﾎｳ素及びその化合物	－ (mg/L)	1 mg/L以下	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	－ (mg/L)	0.00001 mg/L以下
四塩化炭素	－ (mg/L)	0.002 mg/L以下	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	－ (mg/L)	0.00001 mg/L以下
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	－ (mg/L)	0.05 mg/L以下	非ｲｵﾝ界面活性剤	－ (mg/L)	0.02 mg/L以下
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－ (mg/L)	0.04 mg/L以下	ﾌｪﾉｰﾙ類	－ (mg/L)	0.005 mg/L以下
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－ (mg/L)	0.02 mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.2 (mg/L)	3 mg/L以下
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	pH値	7.69	5.8以上8.6以下
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
塩素酸	－ (mg/L)	0.6 mg/L以下	色度	0 (度)	5 度以下
ｸﾛﾛ酢酸	－ (mg/L)	0.02 mg/L以下	濁度	0.1未満 (度)	2 度以下
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	－ (mg/L)	0.06 mg/L以下			
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	－ (mg/L)	0.03 mg/L以下	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素 ＊	0.02未満 (mg/L)	－
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－ (mg/L)	0.1 mg/L以下			
臭素酸	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下			
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	－ (mg/L)	0.1 mg/L以下	判定	上記水質項目についてはすべて基準に適合	
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	－ (mg/L)	0.03 mg/L以下			
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－ (mg/L)	0.03 mg/L以下			

備考）検査は、厚生労働省告示第２６１号に基づく方法で行った。
＊ アンモニア態窒素は、水道GLP適用範囲外である。検査は、上水試験方法（2011年版）に基づく方法で行った。

検査期間	令和3年2月1日 ～ 令和3年2月2日
検査機関	茨城県企業局水質管理センター 〒300-0835　茨城県土浦市大岩田2972　TEL 029-826-8250　FAX 029-826-8196
検査責任者	水質検査課長　佐藤　賢

（様式第3号）

企 水 セ 第 518-2 号
令 和 3 年 3 月 10 日

美浦村長　中島　栄　殿

茨城県企業局水質管理センター
センター長　伊藤　睦雄

JWWA－GLP045
水道ＧＬＰ認定

浄 水 水 質 検 査 結 果 書

		結果書番号	380
受付番号	94	採水時刻	14:05
受付年月日	令和3年3月1日	天候	曇
採水年月日	令和3年3月1日	気温	19.0 （℃）
給水事業体	美浦村	水温	14.0 （℃）
採水場所	大山東部公民館	遊離残留塩素	0.2 (mg/L)
検査区分	省略不可能項目、消毒副生成物、その他		
採水者所属・氏名	美浦村経済建設部上下水道課　西澤　春樹		

検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0 (個/ml)	100 個/ml以下	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.0028 (mg/L)	0.09 mg/L以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.002未満 (mg/L)	0.08 mg/L以下
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	－ (mg/L)	0.003 mg/L以下	亜鉛及びその化合物	－ (mg/L)	1 mg/L以下
水銀及びその化合物	－ (mg/L)	0.0005 mg/L以下	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.01 (mg/L)	0.2 mg/L以下
ｾﾚﾝ及びその化合物	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	鉄及びその化合物	－ (mg/L)	0.3 mg/L以下
鉛及びその化合物	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	銅及びその化合物	－ (mg/L)	1 mg/L以下
ヒ素及びその化合物	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	－ (mg/L)	200 mg/L以下
六価ｸﾛﾑ化合物	－ (mg/L)	0.02 mg/L以下	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	－ (mg/L)	0.05 mg/L以下
亜硝酸態窒素	－ (mg/L)	0.04 mg/L以下	塩化物ｲｵﾝ	40.7 (mg/L)	200 mg/L以下
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.001未満 (mg/L)	0.01 mg/L以下	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	79.4 (mg/L)	300 mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－ (mg/L)	10 mg/L以下	蒸発残留物	191 (mg/L)	500 mg/L以下
ﾌｯ素及びその化合物	－ (mg/L)	0.8 mg/L以下	陰ｲｵﾝ界面活性剤	－ (mg/L)	0.2 mg/L以下
ﾎｳ素及びその化合物	－ (mg/L)	1 mg/L以下	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	－ (mg/L)	0.00001 mg/L以下
四塩化炭素	－ (mg/L)	0.002 mg/L以下	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	－ (mg/L)	0.00001 mg/L以下
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	－ (mg/L)	0.05 mg/L以下	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.002未満 (mg/L)	0.02 mg/L以下
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－ (mg/L)	0.04 mg/L以下	ﾌｪﾉｰﾙ類	－ (mg/L)	0.005 mg/L以下
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－ (mg/L)	0.02 mg/L以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.2 (mg/L)	3 mg/L以下
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	pH値	7.60	5.8以上8.6以下
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	－ (mg/L)	0.01 mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
塩素酸	0.11 (mg/L)	0.6 mg/L以下	色度	0 (度)	5 度以下
ｸﾛﾛ酢酸	0.001未満 (mg/L)	0.02 mg/L以下	濁度	0.1未満 (度)	2 度以下
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.0038 (mg/L)	0.06 mg/L以下			
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.001未満 (mg/L)	0.03 mg/L以下	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素 ＊	0.02未満 (mg/L)	－
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.0060 (mg/L)	0.1 mg/L以下			
臭素酸	0.001未満 (mg/L)	0.01 mg/L以下			
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.0176 (mg/L)	0.1 mg/L以下	判定	上記水質項目についてはすべて基準に適合	
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.001未満 (mg/L)	0.03 mg/L以下			
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.0050 (mg/L)	0.03 mg/L以下			

備考）検査は、厚生労働省告示第２６１号に基づく方法で行った。
＊ アンモニア態窒素は、水道GLP適用範囲外である。検査は、上水試験方法（2011年版）に基づく方法で行った。

検査期間	令和3年3月1日 ～ 令和3年3月4日
検査機関	茨城県企業局水質管理センター 〒300-0835　茨城県土浦市大岩田2972　TEL 029-826-8250　FAX 029-826-8196
検査責任者	水質検査課長　佐藤　賢