採水場所　　配水場

			採水日	4月5日	5月10日	6月1日	7月5日	8月1日	9月1日	10月4日	11月8日	12月1日	1月4日	2月1日	3月1日
			天候	雨	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴
			気温（℃）	11.0	23.5	24.0	25.0	35.0	23.0	29.5	24.0	17.5	10.0	10.0	14.0
			水温（℃）	16.5	18.5	21.5	23.0	28.0	28.0	22.5	17.0	13.5	6.5	6.0	7.0
			残塩（mg/ℓ）	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5
	検査項目	単位	基準値												
基01	一般細菌	個/mℓ	100個/mℓ以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	＜0.0003	−	−	−
基04	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	＜0.00005	−	−	−
基05	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	＜0.001	−	−	−
基06	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	＜0.001	−	−	−
基07	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	＜0.001	−	−	−
基08	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	＜0.001	−	−	−
基09	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	＜0.004	−	−	−
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	−	−	＜0.001	−	−	＜0.001	−	−	＜0.001	−	−	＜0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素ａ）	mg/ℓ	10mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	0.46	−	−	−
基12	フッ素及びその化合物ａ）	mg/ℓ	0.8mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	0.13	−	−	−
基13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	0.03	−	−	−
基14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	＜0.0001	−	−	−
基15	１，４－ジオキサン	mg/ℓ	0.05mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	＜0.005	−	−	−
基16	シス１，２－ジクロロエチレン及び トランス－１，２－ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	＜0.0002	−	−	−
基17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	＜0.0001	−	−	−
基18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	＜0.0001	−	−	−
基19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	＜0.0001	−	−	−
基20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	＜0.0001	−	−	−
基21	塩素酸	mg/ℓ	0.6mg/ℓ以下	−	−	0.15	−	−	0.24	−	−	0.12	−	−	0.09
基22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下	−	−	＜0.001	−	−	＜0.001	−	−	＜0.001	−	−	＜0.001
基23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06mg/ℓ以下	−	−	0.0061	−	−	0.0072	−	−	0.0057	−	−	0.0019
基24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03mg/ℓ以下	−	−	＜0.001	−	−	＜0.001	−	−	＜0.001	−	−	＜0.001
基25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1mg/ℓ以下	−	−	0.0053	−	−	0.0081	−	−	0.0054	−	−	0.0020
基26	臭素酸	mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	−	−	＜0.001	−	−	＜0.001	−	−	＜0.001	−	−	＜0.001
基27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1mg/ℓ以下	−	−	0.0204	−	−	0.0272	−	−	0.0195	−	−	0.0079
基28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03mg/ℓ以下	−	−	＜0.001	−	−	＜0.001	−	−	＜0.001	−	−	＜0.001
基29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03mg/ℓ以下	−	−	0.0059	−	−	0.0075	−	−	0.0064	−	−	0.0020
基30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09mg/ℓ以下	−	−	0.0031	−	−	0.0044	−	−	0.0020	−	−	0.0020
基31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08mg/ℓ以下	−	−	＜0.002	−	−	＜0.002	−	−	＜0.002	−	−	＜0.002
基32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	＜0.01	−	−	−
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2mg/ℓ以下	−	−	0.03	−	−	0.04	−	−	0.02	−	−	0.02
基34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	＜0.01	−	−	−
基35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	＜0.01	−	−	−
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	24.5	−	−	−
基37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	＜0.001	−	−	−
基38	塩化物イオン	mg/ℓ	200mg/ℓ以下	41.9	42.8	46.1	50.2	44.5	37.2	35.2	37.4	35.3	36.4	35.7	36.4
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300mg/ℓ以下	−	−	76.8	−	−	68.5	−	−	67.6	−	−	71.7
基40	蒸発残留物	mg/ℓ	500mg/ℓ以下	−	−	186	−	−	183	−	−	167	−	−	157
基41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	＜0.02	−	−	−
基42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001mg/ℓ以下	＜0.000001	＜0.000001	−	−	−	−	−	−	＜0.000001	−	−	＜0.000001
基43	２－メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001mg/ℓ以下	0.000001	0.000001	−	−	−	−	−	−	＜0.000001	−	−	＜0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	＜0.002	−	−	−
基45	フェノール類	mg/ℓ	0.005mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	＜0.0005	−	−	−
基46	有機物［全有機炭素(ＴＯＣ)の量］	mg/ℓ	3mg/ℓ以下	1.1	1.0	0.9	1.2	1.1	0.9	1.2	1.3	1.2	0.9	0.9	0.9
基47	ｐＨ値		5.8～8.6	7.45	7.54	7.48	7.48	7.57	7.48	7.48	7.45	7.53	7.50	7.41	7.67
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	度	５度以下	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
基51	濁度	度	２度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	アンモニア態窒素	mg/ℓ		＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02

採水場所　　大山東部公民館

			採水日	4月5日	5月10日	6月1日	7月5日	8月1日	9月1日	10月4日	11月8日	12月1日	1月4日	2月1日	3月1日
			天候	雨	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴
			気温（℃）	11.0	22.5	24.0	23.5	35.0	22.0	27.5	25.0	16.0	9.0	7.5	14.0
			水温（℃）	17.0	19.5	21.5	23.5	27.0	27.5	25.0	15.5	13.0	12.5	10.5	11.0
			残塩（mg/ℓ）	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3
	検査項目	単位	基準値												
基01	一般細菌	個/mℓ	100個/mℓ以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	＜0.0003	－	－	－
基04	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	＜0.00005	－	－	－
基05	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	＜0.001	－	－	－
基06	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	＜0.001	－	－	－
基07	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	＜0.001	－	－	－
基08	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	＜0.001	－	－	－
基09	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	＜0.004	－	－	－
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素ａ）	mg/ℓ	10mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	0.47	－	－	－
基12	フッ素及びその化合物ａ）	mg/ℓ	0.8mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	0.13	－	－	－
基13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03	－	－	－
基14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	＜0.0001	－	－	－
基15	１，４－ジオキサン	mg/ℓ	0.05mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	＜0.005	－	－	－
基16	シス１，２－ジクロロエチレン及び トランス－１，２－ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	＜0.0002	－	－	－
基17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	＜0.0001	－	－	－
基18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	＜0.0001	－	－	－
基19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	＜0.0001	－	－	－
基20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	＜0.0001	－	－	－
基21	塩素酸	mg/ℓ	0.6mg/ℓ以下	－	－	0.13	－	－	0.24	－	－	0.12	－	－	0.09
基22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001
基23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06mg/ℓ以下	－	－	0.0066	－	－	0.0078	－	－	0.0066	－	－	0.0028
基24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03mg/ℓ以下	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001
基25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1mg/ℓ以下	－	－	0.010	－	－	0.013	－	－	0.0085	－	－	0.0040
基26	臭素酸	mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001
基27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1mg/ℓ以下	－	－	0.031	－	－	0.038	－	－	0.0268	－	－	0.0124
基28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03mg/ℓ以下	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－	－	＜0.001
基29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03mg/ℓ以下	－	－	0.0081	－	－	0.0096	－	－	0.0085	－	－	0.0036
基30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09mg/ℓ以下	－	－	0.0063	－	－	0.0074	－	－	0.0032	－	－	0.0020
基31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08mg/ℓ以下	－	－	0.003	－	－	＜0.002	－	－	＜0.002	－	－	＜0.002
基32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	＜0.01	－	－	－
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2mg/ℓ以下	－	－	0.03	－	－	0.03	－	－	0.02	－	－	＜0.01
基34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	＜0.01	－	－	－
基35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	＜0.01	－	－	－
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	24.9	－	－	－
基37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	＜0.001	－	－	－
基38	塩化物イオン	mg/ℓ	200mg/ℓ以下	42.7	43.2	44.1	47.8	42.6	38.2	35.7	36.8	35.9	35.7	36.2	36.2
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300mg/ℓ以下	－	－	78.6	－	－	70.6	－	－	66.4	－	－	72.3
基40	蒸発残留物	mg/ℓ	500mg/ℓ以下	－	－	184	－	－	184	－	－	168	－	－	158
基41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	＜0.02	－	－	－
基42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001mg/ℓ以下	＜0.000001	＜0.000001	－	－	－	－	－	－	＜0.000001	－	－	＜0.000001
基43	２－メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001mg/ℓ以下	0.000001	0.000001	－	－	－	－	－	－	＜0.000001	－	－	＜0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	＜0.002	－	－	－
基45	フェノール類	mg/ℓ	0.005mg/ℓ以下	－	－	－	－	－	－	－	－	＜0.0005	－	－	－
基46	有機物［全有機炭素(ＴＯＣ)の量］	mg/ℓ	3mg/ℓ以下	1.1	1.1	0.9	1.2	1.1	0.9	1.2	1.3	1.1	0.8	0.9	1.0
基47	ｐＨ値		5.8～8.6	7.59	7.69	7.54	7.62	7.68	7.56	7.46	7.47	7.56	7.53	7.47	7.68
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	度	５度以下	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
基51	濁度	度	２度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	アンモニア態窒素	mg/ℓ		＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02

採水場所　　大谷保育所

			採水日	4月5日	5月10日	6月1日	7月5日	8月1日	9月1日	10月4日	11月8日	12月1日	1月4日	2月1日	3月1日
			天候	雨	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	雨	晴	晴	晴
			気温（℃）	11.0	20.0	22.0	24.5	33.0	24.0	25.5	24.5	15.0	5.0	5.0	11.0
			水温（℃）	16.0	19.5	22.5	23.0	30.0	29.0	24.5	17.5	14.0	8.5	7.5	8.5
			残塩（mg/ℓ）	0.3	0.3	0.4	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
	検査項目	単位	基準値												
基01	一般細菌	個/mℓ	100個/mℓ以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	＜0.0003	−	−	−
基04	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	＜0.00005	−	−	−
基05	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	＜0.001	−	−	−
基06	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	＜0.001	−	−	−
基07	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	＜0.001	−	−	−
基08	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	＜0.001	−	−	−
基09	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	＜0.004	−	−	−
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	−	−	＜0.001	−	−	＜0.001	−	−	＜0.001	−	−	＜0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素ａ）	mg/ℓ	10mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	0.47	−	−	−
基12	フッ素及びその化合物ａ）	mg/ℓ	0.8mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	0.13	−	−	−
基13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	0.03	−	−	−
基14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	＜0.0001	−	−	−
基15	１，４－ジオキサン	mg/ℓ	0.05mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	＜0.005	−	−	−
基16	シス１，２－ジクロロエチレン及び トランス－１，２－ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	＜0.0002	−	−	−
基17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	＜0.0001	−	−	−
基18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	＜0.0001	−	−	−
基19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	＜0.0001	−	−	−
基20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	＜0.0001	−	−	−
基21	塩素酸	mg/ℓ	0.6mg/ℓ以下	−	−	0.15	−	−	0.22	−	−	0.11	−	−	0.09
基22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下	−	−	＜0.001	−	−	＜0.001	−	−	＜0.001	−	−	＜0.001
基23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06mg/ℓ以下	−	−	0.0062	−	−	0.0072	−	−	0.0061	−	−	0.0021
基24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03mg/ℓ以下	−	−	＜0.001	−	−	＜0.001	−	−	＜0.001	−	−	＜0.001
基25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1mg/ℓ以下	−	−	0.0056	−	−	0.0086	−	−	0.0067	−	−	0.0028
基26	臭素酸	mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	−	−	＜0.001	−	−	＜0.001	−	−	＜0.001	−	−	＜0.001
基27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1mg/ℓ以下	−	−	0.0211	−	−	0.0282	−	−	0.0226	−	−	0.0096
基28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03mg/ℓ以下	−	−	＜0.001	−	−	＜0.001	−	−	＜0.001	−	−	＜0.001
基29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03mg/ℓ以下	−	−	0.0060	−	−	0.0076	−	−	0.0073	−	−	0.0024
基30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09mg/ℓ以下	−	−	0.0033	−	−	0.0048	−	−	0.0025	−	−	0.0023
基31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08mg/ℓ以下	−	−	0.002	−	−	0.002	−	−	＜0.002	−	−	＜0.002
基32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	＜0.01	−	−	−
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2mg/ℓ以下	−	−	0.04	−	−	0.04	−	−	0.02	−	−	0.01
基34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	＜0.01	−	−	−
基35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	＜0.01	−	−	−
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	24.5	−	−	−
基37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	＜0.001	−	−	−
基38	塩化物イオン	mg/ℓ	200mg/ℓ以下	42.4	42.7	46.2	48.6	42.6	37.0	35.4	37.1	35.5	36.3	35.7	36.4
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300mg/ℓ以下	−	−	77.2	−	−	68.8	−	−	67.6	−	−	71.6
基40	蒸発残留物	mg/ℓ	500mg/ℓ以下	−	−	182	−	−	181	−	−	168	−	−	156
基41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	＜0.02	−	−	−
基42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001mg/ℓ以下	＜0.000001	＜0.000001	−	−	−	−	−	−	＜0.000001	−	−	＜0.000001
基43	２－メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001mg/ℓ以下	0.000001	0.000001	−	−	−	−	−	−	＜0.000001	−	−	＜0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	＜0.002	−	−	−
基45	フェノール類	mg/ℓ	0.005mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	＜0.0005	−	−	−
基46	有機物［全有機炭素(ＴＯＣ)の量］	mg/ℓ	3mg/ℓ以下	1.1	1.0	0.9	1.2	1.2	0.9	1.2	1.3	1.2	0.9	0.9	0.9
基47	ｐＨ値		5.8～8.6	7.53	7.57	7.49	7.48	7.51	7.46	7.49	7.43	7.55	7.50	7.44	7.65
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	度	５度以下	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
基51	濁度	度	２度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	アンモニア態窒素	mg/ℓ		＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02

採水場所　　木原保育所

			採水日	4月5日	5月10日	6月1日	7月5日	8月1日	9月1日	10月4日	11月8日	12月1日	1月4日	2月1日	3月1日
			天候	雨	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴
			気温（℃）	13.0	22.0	24.0	24.5	35.5	23.0	27.5	25.5	18.0	9.0	8.5	13.0
			水温（℃）	18.0	22.0	21.5	22.0	27.5	27.0	23.5	18.0	14.0	8.5	8.5	8.5
			残塩（mg/ℓ）	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
	検査項目	単位	基準値												
基01	一般細菌	個/mℓ	100個/mℓ以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.003mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
基04	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.0005mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
基05	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
基06	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
基07	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
基08	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
基09	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.04mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素ａ）	mg/ℓ	10mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
基12	フッ素及びその化合物ａ）	mg/ℓ	0.8mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
基13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	1.0mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
基14	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
基15	１，４－ジオキサン	mg/ℓ	0.05mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
基16	シス１，２－ジクロロエチレン及び トランス－１，２－ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
基17	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
基18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
基19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
基20	ベンゼン	mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
基21	塩素酸	mg/ℓ	0.6mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
基22	クロロ酢酸	mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
基23	クロロホルム	mg/ℓ	0.06mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
基24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
基25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	0.1mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
基26	臭素酸	mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
基27	総トリハロメタン	mg/ℓ	0.1mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
基28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	0.03mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
基29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	0.03mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
基30	ブロモホルム	mg/ℓ	0.09mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
基31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	0.08mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
基32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	1.0mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.2mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
基34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.3mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
基35	銅及びその化合物	mg/ℓ	1.0mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	200mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
基37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.05mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
基38	塩化物イオン	mg/ℓ	200mg/ℓ以下	42.3	43.0	45.4	49.3	43.6	37.8	35.6	37.2	35.6	36.0	35.8	36.4
基39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	300mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
基40	蒸発残留物	mg/ℓ	500mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
基41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.2mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
基42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.00001mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
基43	２－メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.00001mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
基44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
基45	フェノール類	mg/ℓ	0.005mg/ℓ以下	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
基46	有機物［全有機炭素(ＴＯＣ)の量］	mg/ℓ	3mg/ℓ以下	1.1	1.0	0.9	1.2	1.1	0.9	1.2	1.2	1.2	0.9	0.9	1.0
基47	ｐＨ値		5.8～8.6	7.52	7.57	7.45	7.47	7.53	7.45	7.47	7.44	7.55	7.51	7.41	7.67
基48	味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	度	５度以下	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1	＜1
基51	濁度	度	２度以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	アンモニア態窒素	mg/ℓ		＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02